



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730232, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Прионежского района

185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д.10, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 7

г. Петрозаводск
(место составления акта)

16 часов 00 минут 19 февраля 2016 года
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Курласова Петра Николаевича от 01.02.2016 года № 7-9

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»

(вид проверки) наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, 1

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»,

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

ИНН 1020007461, юридический адрес: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, 1;

указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 05 ” февраля 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 19 ” февраля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч.

Общая продолжительность проверки:

1,5 час
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Анастасьев Андрей Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «05» февраля 2016 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Курласов Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Анастасьев Андрей Борисович, заместитель директора по АХЧ Ханнолайнен Валентина

Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, 1;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлено

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.	п. 7 ст. 83 ФЗ-123 "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала..., а в зданиях классов функциональной пожарной опасности... Ф4.1 - (здания общеобразовательных учреждений...), - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации."	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1», директор Анастасьев А.Б.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: детектор-тестер Solo 330, шумомер testo 816

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД Прионежского района Курласов Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 19 ” февраля 20 16 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Анастасьев Андрей Борисович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” февраля - 20 16 г.

(подпись)