



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Прионежского района

185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д.10, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»,

в лице директора Анастасьева Андрея Борисовича

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Прионежского

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

района по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности Прионежского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Карелия Курласова Петра Николаевича от 01.02.2016 года № 7-9,

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 05 февраля 2016 года и с 14 часов 00 минут по 14 часов 30
минут 19 февраля 2016 года заместителем главного государственного инспектора Прионежского района по
пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности Прионежского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия Курласовым Петром Николаевичем проведена плановая проверка объекта защиты -

Муниципального общеобразовательного учреждения «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, 1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес
места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Анастасьевым Андреем Борисовичем, заместителем директора по АХЧ

Ханнолайнен Валентиной Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.	п. 7 ст. 83 ФЗ-123 "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала..., а в зданиях классов функциональной пожарной опасности... Ф4.1 - (здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей), - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения	01.12.2016	

		пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации."		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника ОНД Прионежского района

Курласов Петр Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«19» февраля 2016 года

Предписание для исполнения получил:

Директор Анастасьев Андрей Борисович



«19» февраля 2016 г.