



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«23» мая 2016 г.
(дата составления акта)

09 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 231

В период с «16» мая 2016 года по «23» мая 2016 года по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 68а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова Алексея Владимировича от «10» мая 2016 года № 231

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 87» (МОУ «Средняя школа № 87»).

Продолжительность проверки: в период с 10.00 «16» мая 2016 года по 09.30 «23» мая 2016 года Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Важнова Ольга Геннадьевна (уведомление направлено по факсу 11.05.2016 в 10:10 приняла директор Важнова О.Г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Абрамова Наталья Викторовна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СОШ № 87 Важнова Ольга Геннадьевна

Краткая характеристика объекта:

Здание школы 1990 г. постройки. Отдельно стоящее 3-х, 4-х этажное здание, со сложной внутренней планировкой. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Отопление центральное водяное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Сигнал о срабатывании выведен в подразделение пожарной охраны. Заключен договор на обслуживание. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. С первого этажа для эвакуации предусмотрено 7 эвакуационных выходов. Со 2-4 этажей эвакуация предусмотрена по 4 лестничным клеткам.

В ходе проведения проверки:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п. 2-11, п. 14-17 предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.04.2015 № 47/1/1 срок исполнения которых истек 05.05.2016, выполнены.
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

47/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.04.2015

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » мая 20 16 г.



(Handwritten signature)
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Валинов О.Т

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » мая 20 16 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)