



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

Мурманска №80

Кособуцкая Г.В./

«29» декабря 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект образования**

(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта **183034 г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 7а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа**, **1103, 2** кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка : **да** – **5065,0** кв.м

1.4. Год постройки здания **1965 г.**, капитального ремонта/реконструкции: **нет**

проектная документация на (вид работы) _____ утверждена / прошла экспертизу в срок _____

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт **нет**; реконструкция _____; строительство нового здания _____; иное _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 80

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

183034 г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 7а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность,)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **комитет по образованию администрации города Мурманска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи

183038 г. Мурманск, пр. Ленина, дом 51, тел. 40-26-70, e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) **дети от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): **нет**

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут троллейбуса № 3, 4, автобуса № 10 – до остановки ул. Магомета Гаджиева

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **5** мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:*

нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): **нет**

Необходимые организационные решения: **организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района)**

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***		+			

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на « 20 » декабря 2018 г.*

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на « 20 » декабря 2018 г *

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным: нет

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 29.12.2018 г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объект путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп			+		+		+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+						
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант				+				
1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
1.5 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности: <u>29.12.2018года</u>									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУпп			+		+		+	+
2.2 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им								
2.3 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»									
2.2.2 По варианту «Б»	ДУпп			+		+		+	+

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности **29.12.2023 года**

3 этап (итоговые мероприятия)

3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»									
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности: **31.12.2030 года**

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от **08.08.2017 г.**

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
- техническая экспертиза _____
- **разработка проектно-сметной документации**
- **согласование с вышестоящей организацией**
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение **Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск»** (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

- Согласованы без замечаний** Дата **«29» декабря 2018 г.**
- Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «___» _____ 20__ г.
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
- Замечания устранены Дата «___» _____ 20__ г.
- Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата «___» _____ 20__ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) **dou80@polarnet.ru**
- Карте доступности (адрес) **minsoc@gov-murman.ru**

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от **08.06.2017 года**
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от **08.08.2017 года**
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте на **1 листе**
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) **36 штук**
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель _____
Подпись **Маргарян О.А., начальник хоз. отдела**
ФИО, должность

Члены комиссии: _____
Подпись **Введенская Н.В., ст. воспитатель**
ФИО, должность

Подпись **Розенберг Н.В., воспитатель, председатель ПК**
ФИО, должность

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата обследования «20» декабря 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80 (МБДОУ г. Мурманска № 80)

Наименование объекта и организации

183034 г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 7а

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все) Отсутствует пандус	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения	1.1 Выделить и обозначить не менее 1-го парковочного места для инвалидов 1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч-ДУпп У-ДУпп	
2.	Вход в здание - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Дверной проем ширина менее 0,9м 2.3 Размеры тамбура менее 2,3 м 2.4 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п)	2.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, патологией верхних конечностей и с нарушением зрения	2.1. Отрегулировать доводчик 2.2. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.4. Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п ДУпп Г-ч-ДУпп У-ДУпп	

3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1 Наличие лестницы без поручней (5 ступеней) (К, О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2-й этаж (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p>	<p>3.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения</p>	<p>3.1.1. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>3.2. Установить двери с прозрачными полотнами</p> <p>3.3. Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения к туалету</p>	<p>К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p>	<p>К-ДУпп О-н-ДУпп О-в ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п ДУпп Г-ч-ДУпп У-ДУпп</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту 	<p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.3. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения (Все)</p>	<p>4.1. Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушением зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p>	<p>4.1. Установить информацию при входе в помещение со стороны дверной ручки</p> <p>4.2. Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука</p>	<p>К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p>	<p>К-ДУпп О-н-ДУпп О-в ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п ДУпп Г-ч-ДУпп У-ДУпп</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната 	<p>5.1. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения (Все)</p> <p>5.2. Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства, система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены (К)</p> <p>5.3. Допуск в помещения ограничен</p>	<p>5.1. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p>	<p>5.1. Разместить информацию о туалете с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки</p> <p>5.2. Установить крючки для костылей и тростей</p>	<p>К-ВНД О-н-ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД</p>	<p>К-ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч-ДУпп У-ДУпп</p>

