



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
http://szap.gosnadzor.ru, e-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

г. Сегежа

(место составления акта)

« 30 » марта 2017 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 45-1286-2138/А

По адресу/адресам: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27 на основании распоряжения от 17.02.2017 № 45-1286/Рк была проведена плановая проверка в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи (далее – МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи), ИНН - 1006004691, ОГРН – 1021000921820.

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного энергетического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2017 год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252-од от 30.10.2016 г.

Дата и время проведения проверки с 09 час. 00 мин. 06.03.2017 г. до 11 час 00 мин. 30.03.2017 г.


Продолжительность проверки: восемнадцать рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: восемнадцать рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор – Скоморощенкова Тамара Васильевна 06.03.2017 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Кузнецов Сергей Петрович – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия.

При проведении проверки присутствовали руководители и специалисты МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи: директор – Скоморощенко Тамара Васильевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27; Фактический адрес: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27; Основной вид деятельности: 85.14 Образование среднее общее. ИНН - 1006004691, ОГРН – 1021000921820. Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %. Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет. Руководитель: директор – Скоморощенко Тамара Васильевна; Ответственный за электрохозяйство – Новиков Сергей Викторович; тел. (814-31) 7-34-51; Договор энергоснабжения от 17.01.2017 г. № 07044 с АО «ТСН энерго Карелия»; Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (пил. № 8 к договору № 7044).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не представлен утверждённый план мероприятий по повышению надежности и безопасности электроснабжения учреждения.	п. 1.5.3 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
2.	Не представлен утверждённый план модернизации и реконструкции электроустановок учреждения.	п. 1.6.1 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
3.	Не представлен приказ о создании комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования отслужившего нормативный срок.	п. 1.6.7 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
4.	Не представлены акты технического освидетельствования технологических систем и электрооборудования, у которых истёк срок службы, установленный нормативно-технической документацией.	п. 1.6.7 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи

5.	Не представлена программа проведения испытаний эксплуатируемого оборудования.	п. 1.6.11; 3.6.12 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
6.	Не представлены утверждённые перечни инвентарных средств защиты распределенных между объектами (электроустановками).	п. 1.2.3 ИПИСЗ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
7.	Не представлены журналы учета и содержания средств защиты.	п. 1.4.2 ИПИСЗ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
8.	Не представлен распорядительный документ о назначении ответственных за учет и хранение средств защиты.	п. 1.4.3 ИПИСЗ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
9.	Не представлен утверждённый календарный график проверки знаний работников.	п. 1.4.27 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
10.	Не представлен утверждённый объем знаний для очередной и внеочередной проверки знаний работников.	п. 1.4.24; 1.4.37 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
11.	Не соблюдается порядок хранения средств защиты.	п. 1.3.1; 1.3.3 ИПИСЗ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
12.	Не проводится контроль замеров показателей качества электрической энергии.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
13.	Не представлены утверждённые годовые графики ремонтов электрооборудования.	п. 1.6.3 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
14.	Не представлены долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	п. 1.6.4 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
15.	Не представлен акт периодического медицинского освидетельствования электротехнического и электротехнологического персонала.	п. 1.2.2 ПТЭЭП ; п. 2.2 ПОТЭЭ ; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
16.	Не представлен приказ о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования.	п. 3.4 ПОТЭЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
17.	Не представлены утвержденные однолинейные схемы электрических соединений электроустановок учреждения.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
18.	Не представлено распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок. Не обеспечен должный учет, выдача и возврат ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТЭЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
19.	Не представлен приказ о назначении работника ответственного за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования.	п. 44.7 ПОТЭЭ ; п. 3.5.10 ПТЭЭП ;	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи

20.	Не представлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п. 3.5.10 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
21.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	п. 3.4 ПОТЭЭ ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
22.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	п. 5.4; 5.12 ПОТЭЭ ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
23.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	п. 5.12 ПОТЭЭ ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
24.	Не соответствуют требованиям правил, виды работ указанные в перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1; 8.6 ПОТЭЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
25.	Не указаны, в перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, работы, разрешенные к выполнению единолично и бригадой	п. 8.4 ПОТЭЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
26.	Не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)	п. 8.5 ПОТЭЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
27.	Не представлен утвержденный график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
28.	Отсутствует знак безопасности на лицевой поверхности шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.2.20 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
29.	Отсутствуют надписи указывающие диспетчерское наименование на лицевой стороне шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.2.20 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
30.	Отсутствует однолинейная схема на внутренней стороне шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.12.5 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
31.	Не обеспечивается защита от прямого прикосновения IP 2Х шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.1.7.68 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи

32.	Не обеспечивается защита от прямого прикосновения IP 2X корпуса розетки установленного в помещении электрощитовой. Разбит корпус розетки.	п. 1.7.68 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
33.	Отсутствует плафон на светильнике, установленном в помещении электрощитовой.	п. 2.12.7 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
34.	Не представлен утвержденный график периодических работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок.	п. 2.12.12 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
35.	Не представлен утвержденный график проверки состояния стационарного оборудования аварийного и рабочего освещения, испытания и измерения изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств сети электрического освещения.	п. 2.12.17 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
36.	Не соответствуют требованиям государственных стандартов соединение заземляющих и нулевых защитных проводников в электрощитовой. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей выполнены без использования наконечников, а в случае непосредственного присоединения, фасонных шайб.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 2.1.11 ГОСТ 10434-82	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
37.	Не соответствуют требованиям государственных стандартов соединение заземляющих и нулевых защитных проводников в электрощитовой. Под один болт присоединено более двух проводников.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 2.1.12 ГОСТ 10434-82	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
38.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений в электрощитовой и кухни.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
39.	Не проводится очистка от пыли и грязи электрооборудование РУ. Не представлен график очистки электрооборудования учреждения.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
40.	Не выполняется в полном объеме осмотр РУ.	п. 2.2.40 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
41.	Не представлен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
42.	Отсутствуют опознавательные знаки в местах ввода заземляющих проводников в здание.	п. 1.7.118 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
43.	Не изолированы отключенные концы кабелей в кабинете «Домоводство».	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 1.7.49 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи

44.	Не обеспечивается своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок. Не представлены документы подтверждающие устранение нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей выявленных при профилактических испытаниях электрооборудования учреждения и указанных в протоколе электролаборатории ООО «СЭК» № 2 от 10.06.2016 г. приложения №3 и №4).	п. 1.2.6; 1.7.2 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
45.	Не выполнено присоединение металлического стола на кухне, котором установлена электрическая мясорубка, к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику	п. 1.7.144 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
46.	Не обеспечивается ответственным за электрохозяйство Потребителя организация разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
47.	Не обозначены информационными знаками охранные зоны кабельных линий проложенных в земле.	п. 2.3.24 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
48.	Соединение кабелей осветительной сети в помещении кухни выполнено на «скрутку».	п. 2.1.21 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
49.	Соединения кабелей осветительной сети в помещении кухни выполнено вне соединительных коробок.	п. 2.1.26 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
50.	Изоляция мест соединений и ответвлений жил проводов и кабелей осветительной сети в помещении кухни не равноценна изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.	п. 2.1.25 ПУЭ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
51.	Не предъявлены протоколы испытания средств защиты.	п. 1.4.6 ИПИСЗ	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
52.	Не предъявлен журнал регистрации вводного инструктажа. ✓	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
53.	Не предъявлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. ✓	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
54.	Не предъявлен журнал регистрации целевого инструктажа. ✓	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015	МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 г. № 4145);

ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016), зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013 г. № 30593);

ИПИСЗ – «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261);

Положения – Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017 г.)

Правила – Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017)

ПУЭ – Правила устройства электроустановок, издание 7. Раздел 1 «Общие правила», глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности». Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204; Раздел 4. «Распределительные устройства и подстанции», глава 4.1. «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1.5 кВ переменного тока». Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242; издание 6. Раздел 2 «Передача электроэнергии», глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ». Утверждены Приказом Минэнерго СССР от 18 августа 1975 г.;

ГОСТ 10434-82 – Межгосударственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями № 1, 2, 3) (действует с 01.01.1983);

СНиП 3.05.06-85 - СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

ГОСТ 12.0.004-2015 – Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 17.02.2017 г. № 45-1286/Рк.
2. Предписание от 30.03.2017 г. № 45-1286-1073/ПР.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому надзору
по Республике Карелия
Северо-Западного управления Ростехнадзора

_____ С.П. Кузнецов

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи – Скоморощенкова Тамара Васильевна

“ 30 ” _____ марта _____ 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, e-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

« 30 » марта 2017 г.

№ 45-1286-1073/ПР

г. Сегежа

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-1286/Рк от 17.02.2017 г.

Лицо, проводившее проверку:

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи (далее – МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи).

При проведении проверки присутствовали соответствующие представители МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи: директор – Скоморощенкова Тамара Васильевна.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 час. 00 мин. 06.03.2017 г. до 11 час 00 мин. 30.03.2017 г. по адресу: 186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 27.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 30.03.2017 г. № 45-1286-2138/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Не представлен утверждённый план мероприятий по повышению надежности и безопасности электроснабжения учреждения.	п. 1.5.3 ПТЭЭП	16.10.2017
2.	Не представлен утверждённый план модернизации и реконструкции электроустановок учреждения.	п. 1.6.1 ПТЭЭП	16.10.2017
3.	Не представлен приказ о создании комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования отслужившего нормативный срок.	п. 1.6.7 ПТЭЭП	16.10.2017
4.	Не представлены акты технического освидетельствования технологических систем и электрооборудования, у которых истёк срок службы, установленный нормативно-технической документацией.	п. 1.6.7 ПТЭЭП	16.10.2017
5.	Не представлена программа проведения испытаний эксплуатируемого оборудования.	п. 1.6.11; 3.6.12 ПТЭЭП	16.10.2017
6.	Не представлены утверждённые перечни инвентарных средств защиты распределенных между объектами (электроустановками).	п. 1.2.3 ИПИСЗ	16.10.2017
7.	Не представлены журналы учета и содержания средств защиты.	п. 1.4.2 ИПИСЗ	16.10.2017
8.	Не представлен распорядительный документ о назначении ответственных за учет и хранение средств защиты.	п. 1.4.3 ИПИСЗ	16.10.2017
9.	Не представлен утверждённый календарный график проверки знаний работников.	п. 1.4.27 ПТЭЭП	16.10.2017
10.	Не представлен утверждённый объем знаний для очередной и внеочередной проверки знаний работников.	п. 1.4.24; 1.4.37 ПТЭЭП	16.10.2017
11.	Не соблюдается порядок хранения средств защиты.	п. 1.3.1; 1.3.3 ИПИСЗ	16.10.2017
12.	Не проводится контроль замеров показателей качества электрической энергии.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	16.10.2017
13.	Не представлены утверждённые годовые графики ремонтов электрооборудования.	п. 1.6.3 ПТЭЭП	16.10.2017
14.	Не представлены долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	п. 1.6.4 ПТЭЭП	16.10.2017
15.	Не представлен акт периодического медицинского освидетельствования электротехнического и электротехнологического персонала.	п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 2.2 ПОТЭЭ; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н	16.10.2017
16.	Не представлен приказ о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования.	п. 3.4 ПОТЭЭ	16.10.2017

17.	Не представлены утвержденные однолинейные схемы электрических соединений электроустановок учреждения.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	16.10.2017
18.	Не представлено распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок. Не обеспечен должный учет, выдача и возврат ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТЭЭ	16.10.2017
19.	Не представлен приказ о назначении работника ответственного за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования.	п. 44.7 ПОТЭЭ; п. 3.5.10 ПТЭЭП;	16.10.2017
20.	Не представлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п. 3.5.10 ПТЭЭП	16.10.2017
21.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	п. 3.4 ПОТЭЭ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	16.10.2017
22.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	п. 5.4; 5.12 ПОТЭЭ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	16.10.2017
23.	Не представлен утвержденный руководителем учреждения список работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	п. 5.12 ПОТЭЭ; п. 1.8.2 ПТЭЭП	16.10.2017
24.	Не соответствуют требованиям правил, виды работ указанные в перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1; 8.6 ПОТЭЭ	16.10.2017
25.	Не указаны, в перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, работы, разрешенные к выполнению единолично и бригадой	п. 8.4 ПОТЭЭ	16.10.2017
26.	Не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)	п. 8.5 ПОТЭЭ	16.10.2017
27.	Не представлен утвержденный график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	16.10.2017
28.	Отсутствует знак безопасности на лицевой поверхности шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.2.20 ПТЭЭП	16.10.2017
29.	Отсутствуют надписи указывающие диспетчерское наименование на лицевой стороне шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.2.20 ПТЭЭП	16.10.2017

30.	Отсутствует однолинейная схема на внутренней стороне шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.2.12.5 ПТЭЭП	16.10.2017
31.	Не обеспечивается защита от прямого прикосновения IP 2X шкафа ЩО расположенного возле кабинета № 221.	п.1.7.68 ПУЭ	16.10.2017
32.	Не обеспечивается защита от прямого прикосновения IP 2X корпуса розетки установленного в помещении электрощитовой. Разбит корпус розетки.	п. 1.7.68 ПУЭ	16.10.2017
33.	Отсутствует плафон на светильнике, установленном в помещении электрощитовой.	п. 2.12.7 ПТЭЭП	16.10.2017
34.	Не представлен утвержденный график периодических работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок.	п. 2.12.12 ПТЭЭП	16.10.2017
35.	Не представлен утвержденный график проверки состояния стационарного оборудования аварийного и рабочего освещения, испытания и измерения изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств сети электрического освещения.	п. 2.12.17 ПТЭЭП	16.10.2017
36.	Не соответствуют требованиям государственных стандартов соединение заземляющих и нулевых защитных проводников в электрощитовой. Разборные контактные соединения многопроводных жил проводов и кабелей выполнены без использования наконечников, а в случае непосредственного присоединения, фасонных шайб.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 2.1.11 ГОСТ 10434-82	16.10.2017
37.	Не соответствуют требованиям государственных стандартов соединение заземляющих и нулевых защитных проводников в электрощитовой. Под один болт присоединено более двух проводников.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 2.1.12 ГОСТ 10434-82	16.10.2017
38.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединенных в электрощитовой и кухни.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	16.10.2017
39.	Не проводится очистка от пыли и грязи электрооборудование РУ. Не представлен график очистки электрооборудования учреждения.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	16.10.2017
40.	Не выполняется в полном объеме осмотр РУ.	п. 2.2.40 ПТЭЭП	16.10.2017
41.	Не представлен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	16.10.2017
42.	Отсутствуют опознавательные знаки в местах ввода заземляющих проводников в здание.	п. 1.7.118 ПУЭ	16.10.2017
43.	Не изолированы отключенные концы кабелей в кабинете «Домоводство».	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 1.7.49 ПУЭ	16.10.2017
44.	Не обеспечивается своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профи-	п. 1.2.6; 1.7.2 ПТЭЭП	16.10.2017

	лактических испытаний электроустановок. Не представлены документы подтверждающие устранение нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей выявленных при профилактических испытаниях электрооборудования учреждения и указанных в протоколе электролаборатории ООО «СЭК» № 2 от 10.06.2016 г. приложения №3 и №4).		
45.	Не выполнено присоединение металлического стола на кухне, котором установлена электрическая мясорубка, к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику	п. 1.7.144 ПУЭ	16.10.2017
46.	Не обеспечивается ответственным за электрохозяйство Потребителя организация разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	16.10.2017
47.	Не обозначены информационными знаками охранные зоны кабельных линий проложенных в земле.	п. 2.3.24 ПУЭ	16.10.2017
48.	Соединение кабелей осветительной сети в помещении кухни выполнено на «скрутку».	п. 2.1.21 ПУЭ	16.10.2017
49.	Соединения кабелей осветительной сети в помещении кухни выполнено вне соединительных коробок.	п. 2.1.26 ПУЭ	16.10.2017
50.	Изоляция мест соединений и ответвлений жил проводов и кабелей осветительной сети в помещении кухни не равноценна изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.	п. 2.1.25 ПУЭ	16.10.2017
51.	Не предъявлены протоколы испытания средств защиты.	п. 1.4.6 ИПИСЗ	16.10.2017
52.	Не предъявлен журнал регистрации вводного инструктажа.	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.6 ГОСТ 12.0.004-2015	16.10.2017
53.	Не предъявлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015	16.10.2017
54.	Не предъявлен журнал регистрации целевого инструктажа.	п. 1.7.8; 1.7.9 ПТЭЭП п. 8.10 ГОСТ 12.0.004-2015	16.10.2017

в графе “Нормативный документ” использованы следующие сокращённые обозначения:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 г. № 4145);

ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016), зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013 г. № 30593);

ИПИСЗ – «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261);

Положения – Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017 г.)

Правила – Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с изменениями и дополнениями от 04.02.2017)

ПУЭ – Правила устройства электроустановок, издание 7. Раздел 1 «Общие правила», глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности». Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204; Раздел 4. «Распределительные устройства и подстанции», глава 4.1. «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1.5 кВ переменного тока». Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242; издание 6. Раздел 2 «Передача электроэнергии», глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ». Утверждены Приказом Минэнерго СССР от 18 августа 1975 г.;

ГОСТ 10434-82 – Межгосударственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями № 1, 2, 3) (действует с 01.01.1983);

СНиП 3.05.06-85 - СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст)

Руководителю, получившему Предписание необходимо информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде на имя руководителя о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя руководителя в срок до 16.10.2017 г. информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-

