

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не продублирован сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	Федеральный Закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83 «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации», п. 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».	31.07.2019	
2	В кабинетах (канцелярия директора, медицинский кабинет, кабинеты № 123,128,221,320, 323) расстояния от оптической оси извещателя пожарного до электросветильников менее 0,5 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м. Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с требованиями технической документации.	31.07.2019	

3	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4,ст.6.; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года, пункт 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	31.07.2019	
4	Запор на дверях эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	31.07.2019	
5	В помещении актового зала световые оповещатели "Выход" находятся в неработоспособном состоянии. Над эвакуационными выходами на центральную лестничную клетку со второго и третьего этажа здания световые оповещатели "Выход" находятся в неработоспособном состоянии. Над эвакуационным выходом из фойе начальных классов второго этажа световой оповещатель "Выход" находится в неработоспособном состоянии.	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4,ст.6.; СП 3.13130.2009 п3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать	31.07.2019	

6	Над эвакуационными выходами из помещения столовой отсутствуют световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст. 6.; СП 3.13130.2009 п.5.3.—Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	31.07.2019	
7	Допускается блокировка двери эвакуационного выхода из помещения актового зала.	Правила противопожарного режима в РФ п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	31.07.2019	
8	Под лестничным маршем эвакуационного пути из актового зала допускается хранение горючих материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.23 На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	31.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от

Костылев Петр Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33. E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

14 февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил(-а):

Демидова Вера Анатольевна - директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

14 февраля 2019 г.

✓ *Demidova*

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. № _____ от "___" "___" 20 19 г.