

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000108196331

Дата: «23» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Некрасовская СОШ» ИНН 6924011157, ОГРН 1026900579750, 170551, Тверская обл., Калининский р-н, д. Некрасово, Центральная ул., зд. 28, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
170551, Тверская обл., Калининский р-н, д. Некрасово, Центральная ул., зд. 28

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» ноября 2023 г.

по «13» ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования физических факторов неионизирующей природы (освещенность, микроклимат):

с «08» ноября 2023 г.
по «13» ноября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Черемухин Дмитрий Дмитриевич – специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделом гигиены питания,
Маркелова Александра Владимировна – врач по общей гигиене,
Сидорова Анастасия Сергеевна – биолог,
Ковина Марина Алексеевна – биолог,
Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик.
Богайкова К.А. –эксперт-физик.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.710006 от 30.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Мамыко С.В. – директор.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр в следующие сроки:
с «08» ноября 2023 г.
по «08» ноября 2023 г.
- 2) Инструментальное обследование в следующие сроки:
с «08» ноября 2023 г.
по «08» ноября 2023 г.
- 3) Экспертиза в следующие сроки:
с «08» ноября 2023 г.
по «13» ноября 2023 г.
- 4) Истребование документов в следующие сроки:
с «08» ноября 2023 г.
по «08» ноября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
 1. Учредительные документы организации;
 2. Устав;
 3. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица;
 4. Доверенность / приказ о назначении на представителя контролируемого лица;
 5. Должностная инструкция;
 6. Списочный состав работников учреждения;
 7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения;
 8. Договор/контракт на вывоз отходов, в т.ч. люминесцентных ламп;
 9. Договор/контракт, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2022 г., текущий период 2023 г.;
10. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении;
11. Документы, подтверждающие проведения обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (не реже 1 раза в 10 лет);
12. Личные медицинские книжки сотрудников.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МОУ «Некрасовская СОШ» осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует требованиям п.1.8 СП 2.4.3648-20.

МОУ «Некрасовская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при наличии СЭЗ № 69.01.01.000.М.000166.05.17 от 19.05.2017 г.

Всего в школе обучается 216 детей. Образовательный процесс организован в одну смену. Учебный процесс, расписание уроков составлено и организовано в соответствии с действующими требованиями.

Здание школы отдельно стоящее, 2-х этажное, блочное. Здание школы подключено к поселковым сетям холодного водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. Горячая вода не подведена к умывальным раковинам санитарных узлов, что не соответствует п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой через смесители также обеспечены раковины для мытья рук учеников, расположенные перед входом в обеденный зал столовой, умывальная раковина в лаборантской кабинета химии и биологии, в процедурном кабинете медицинского блока, что соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Образовательная организация расположена на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании. Территория ограждена забором, озеленена, благоустроена. Наружное искусственное освещение по периметру участка выполнено.

На территории школы на организованной площадке, имеющей твердое покрытие и ограждение с трех сторон, установлены 2 контейнера с крышкой, размеры площадки превышают основание контейнеров на 1м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Для вывоза отходов заключен контракт с ООО «Тверьспецавтохозяйство» № 21071.

Санитарные узлы оборудованы на 1 этаже школы. Для персонала имеется отдельный санитарный узел, также расположенный на первом этаже школы. В санитарных узлах оборудованы по 4 кабины с установленными унитазами и установлены 2 умывальные раковины для мытья рук, к которым не подведена горячая вода, что не соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах для мальчиков и девочек туалетные кабинки оборудованы дверями, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Кабинет физики не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры во всех помещениях школы, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры.

Вентиляция в учебных классах - естественная. Конструкция окон во всех учебных кабинетах обеспечивает возможности проведения проветривания помещений в любое время года. Режим проветривания осуществляется посредством фрамуг и форточек.

На пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции в пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки учреждением проведено по контракту с ВДПО (акт № 21 от 11.04.2023).

Освещение в школы предусмотрено естественное и искусственное. Естественное освещение - через оконные проемы, боковое левостороннее. Остекление всех окон выполнено из цельного стеклопалотна.

Система общего освещения в учебных помещениях, коридорах выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Во всех кабинетах светильники имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Учебные доски во всех помещения оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочую поверхность доски, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор № 70196 от 05.05.2023 с ФГУП ФЭО на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки спортивного зала, коридор перед спортзалом, раздевалка у спортивного зала имеют дефекты и повреждения (следы протечек), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Гардероб для обучающихся оборудован на первом этаже здания. Гардеробы оснащены вешалками с крючками для хранения верхней одежды. В гардеробах недостаточно мест для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Все учебные кабинеты обеспечены ученической мебелью (парты, столы и стулья). Расстановка мебели 3-х рядная. Парты и столы расставлены в порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. Учебная мебель во всех кабинетах промаркирована. В отдельной папке и электронном

Образовательная организация расположена на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании. Территория ограждена забором, озеленена, благоустроена. Наружное искусственное освещение по периметру участка выполнено.

На территории школы на организованной площадке, имеющей твердое покрытие и ограждение с трех сторон, установлены 2 контейнера с крышкой, размеры площадки превышают основание контейнеров на 1м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Для вывоза отходов заключен контракт с ООО «Тверьспецавтохозяйство» № 21071.

Санитарные узлы оборудованы на 1 этаже школы. Для персонала имеется отдельный санитарный узел, также расположенный на первом этаже школы. В санитарных узлах оборудованы по 4 кабины с установленными унитазами и установлены 2 умывальные раковины для мытья рук, к которым не подведена горячая вода, что не соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах для мальчиков и девочек туалетные кабинки оборудованы дверями, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Кабинет физики не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры во всех помещениях школы, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры.

Вентиляция в учебных классах - естественная. Конструкция окон во всех учебных кабинетах обеспечивает возможности проведения проветривания помещений в любое время года. Режим проветривания осуществляется посредством фрамуг и форточек.

На пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции в пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки учреждением проведено по контракту с ВДПО (акт № 21 от 11.04.2023).

Освещение в школы предусмотрено естественное и искусственное. Естественное освещение - через оконные проемы, боковое левостороннее. Остекление всех окон выполнено из цельного стеклопакета.

Система общего освещения в учебных помещениях, коридорах выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Во всех кабинетах светильники имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Учебные доски во всех помещениях оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочую поверхность доски, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор № 70196 от 05.05.2023 с ФГУП ФЭО на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки спортивного зала, коридор перед спортзалом, раздевалка у спортивного зала имеют дефекты и повреждения (следы протечек), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Гардероб для обучающихся оборудован на первом этаже здания. Гардеробы оснащены вешалками с крючками для хранения верхней одежды. В гардеробах недостаточно мест для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Все учебные кабинеты обеспечены ученической мебелью (парты, столы и стулья). Расстановка мебели 3-х рядная. Парты и столы расставлены в порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. Учебная мебель во всех кабинетах промаркирована. В отдельной папке и электронном

журнале оформлены листы здоровья, для каждого обучающегося имеется информация об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели и медицинские рекомендации, что соответствует требованиям п.3.4.19. СП 2.4.3648-20.

В школе оборудованы специализированные кабинеты – физики, химии и биологии, информатики. Кабинет химии оборудован демонстрационным столом, имеют лаборантские, оборудованные шкафами для хранения реактивов и приборов. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. Лаборантская химии оборудована раковиной для мытья рук, созданы условия для хранения личной одежды персонала.

Спортивный зал расположен на первом этаже здания. Спортивным оборудованием и инвентарем школа обеспечена, хранение мелкого инвентаря организовано в помещении спортивной. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, что соответствует п.3.4.9 СП 2.4.3648-20. В раздевалке для мальчиков имеются помещения для душевой и санитарного узла, но данные помещения не функционируют, что не соответствует п.3.4.9 СП 2.4.3648-20.

Уборку помещений проводит технический персонал организации. На первом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, место для хранения моющих, дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначений помещений. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован в обеденном зале столовой - используется кипяченая вода. Питание детей осуществляется на базе столовой школы организатором питания.

Для проведения мероприятий по дезинсекции, дератизации ежегодно заключаются контракты на проведение вышеуказанных работ: контракт № 23/00369 с АО «Центр дезинфекции в Тверской области г. Тверь», акт выполненных работ по дезинсекции № 5 от 05.05.2023 г. и акт выполненных работ по дератизации № 5 от 05.05.2023 г.)

В ходе профилактического визита произведен отбор и исследования:

- параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 76098-76099 от 08.01.2023):

- параметры микроклимата соответствуют требованиям главы V табл. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в соответствии с требованиями главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

- вода питьевая - централизованное водоснабжение (кран после фильтра) (протоколы испытаний и экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе профилактического визита установлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Туалеты не обеспечены горячей водой, водонагревающие устройства не установлены, что является нарушением п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

2. Кабинет физики не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
3. Потолки спортивного зала, коридор перед спортзалом, раздевалка у спортивного зала имеют дефекты и повреждения (следы протечек), что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В гардеробах недостаточно мест для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.
5. Душевая и туалет в раздевалке для мальчиков не функционируют, что не соответствует п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 08.11.2023 б/н.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ОСН

Д.Д. Черемухин


(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления):

(дата, время)



(подпись)

С. В. Маленко

(ФИО)

директор

(должность)