

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«ДШИ № 3 г. Ельца»

С.С. Корнев
С.С. Корнев
04 февраля 20 *19* г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): _____

399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д.54

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1421,9 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ площадью _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1278 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3 города Ельца», МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца»

Адрес места нахождения организации: 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д.54

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление культуры администрации городского округа город Елец 399772, г.Елец, ул.Коммунаров, 45

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: культура

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 200

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	имеются
5	пандусы	имеются
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеются, доступно для категорий инвалидов Г,О,С,У
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступно для категорий инвалидов Г,О,С,У
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	доступно для категорий инвалидов Г,О,С,У
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект	нет

1	2	3
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1.	Пути движения внутри здания: предусмотреть наличие тактильной полосы, таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025г., по мере поступления финансирования
2.	Санитарно-гигиенические помещения: снизить высоту порога до 2.5 см., установить опорные поручни.	2025г., по мере поступления финансирования
3.	Средства информации и телекоммуникации: установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио -визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги.	2025г., по мере поступления финансирования

Руководитель рабочей группы
Директор МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца»



Корнев С.С.



Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР



Корнукова М.В.

Председатель Елецкой городской организации
Липецкой областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов



Голубчик В.Л.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы
С.С. Корнев
Корнев С.С.

«4» февраля 2019 г.

АКТ

обследования условий МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца» на предмет доступности объектов и услуг для инвалидов

«4» февраля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Дополнительное образование, Детская школа искусств
- 1.2. Адрес объекта Липецкая область, г. Елец ул. Пушкина, д. 54
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-помещение на 2 этажах площадью 1421,9 кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
- 1.4. Год постройки здания 1957г., последнего капитального ремонта 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3 города Ельца».
краткое наименование: МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д. 54.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности Дополнительное образование, Детская школа искусств.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусства.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка «Городская больница № 2», 600 метров прямо и 60 метров налево до здания МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца»; «ул. Пушкина, д. 70», 150 метров прямо до здания

МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца»; «завод Гидропривод», 250 метров прямо до здания МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 перекрестки: да

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ, ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О,С,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О,С,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,О,С,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8.	Все зоны и участки	нуждается

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до особых указаний, при наличии финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ с 16 по 23 августа 2019 г.

<http://dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Члены комиссии:

Директор МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца»



С.С. Кореньев



Заместитель директора по УВР
МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца»



М.В. Корнукова

Председатель Елецкой городской организации

Липецкой областной общественной организации

Всероссийского общества инвалидов



 В.Л. Голубчик