БПОУ ВО «Борисоглебский колледж»
Вх. № 147
«27» 05 26

556734 019317

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
БОРИСОГЛЕБСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ул. Народная, д. 74-а, г. Борисоглебск,
397160 Тел./факс (47354) 6-05-21

15 .05.2026 № 2-2-2026

Директору
БПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж»

Михеевой Л.В.

ул. Третьяковская, 8, г.Борисоглебск, Воронежская обл., 397160

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об образовании, антитеррористической защищенности организаций здравоохранения

Межрайпрокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры Воронежской области в БПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж» проведена проверка исполнения законодательства об образовании, о противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

В силу положения п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно подпункту «д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 названного Федерального закона юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), используемых в том числе для осуществления образовательной деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (далее - Требования).

По итогам работы комиссии по обследованию и категорированию объектов здравоохранения составлен акт, согласно которому объекту присвоена категория опасности.

В нарушение пп. «ж» п. 16 Требований не обеспечено поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и оснащение

Борисоглебская межрайонная прокуратура
Воронежской области
№ Прдр-20200015-95-26/-20200015

АС № 027450

бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории). Имеющиеся средства связи и оповещения не имеют средств бесперебойного питания.

В нарушение п.п. «д», «е» п. 16 Требований не организовано:

- обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории), которое достигается посредством установления порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения;

- своевременное выявление попыток проноса (провоза) и применения на объекте (территории) запрещенных к проносу (провозу) предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ).

Локальные акты по указанным вопросам не разработаны.

В нарушение п. 16(1) Требований система видеонаблюдения учреждения не обеспечивает запись с северо-западной и южной части территории учреждения (камеры не установлены).

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Вместе с тем, с привлечением специалиста Госпожарнадзора проведенной проверкой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- не в полном объеме ведется заполнение журналов (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.17 «б», 17^1, 30, 48, 50, 60, 95);

- инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил (ППР в РФ раздел XVIII);

- руководитель организации не обеспечил ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, надежным образом с креплением к полу (ППР в РФ п.31);

- отсутствуют документы на горючую отделку пола, стен (линолеум, краска, панели МДФ) (ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (ППР в РФ п.14);

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР в РФ п.6);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (ППР в РФ п.9);

- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации), поскольку пожарный извещатель АПС установленный в кабинете информатики закрыт пластиковым колпаком (ППР в РФ п.54);

- в кабинете информатики используется временная электропроводка (ППР в РФ п.35 ж);

- руководитель организации допустил эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в помещении склада (ППР в РФ п.35 «в»).

С привлечением специалистов Роспотребнадзора проведенной проверкой выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Здание, учебные помещения не в полной мере соответствуют Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.

Проверка показала, что в первую смену обучается 282 человека (12 групп), во вторую смену обучается 256 человек (13 групп).

За каждой группой закреплены учебные аудитории для проведения лекционных занятий. Аудиторию № 29 площадью 32,4м^2 занимают группы 11м (I смена) - 26 человек, площадь на одного человека составляет -1,24м^2 (норматив 2,5м^2/чел), и группа 21фм (II смена) – 24 человека, площадь на одного человека составляет -1,35м^2 (норматив 2,5м^2/чел), что не соответствует таб. 6.1 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Аналогичные факты нарушения таб. 6.1 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 выявлены в аудиториях №№ 7, 10, 12, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34.

Для проведения практических занятий в БПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж» по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Третьяковского, д.8, используются учебные мастерские. Занятия проводятся по графику. Каждая группа обучающихся делится на подгруппы от 8 до 12 человек.

При этом мастерская № 8 площадью 36,4м^2, максимальная наполняемость мастерской - 12 человек, площадь на одного человека составляет -3,03м^2 (норматив 3,5м^2/чел), что не соответствует таб. 6.1 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Аналогичные нарушения выявлены в мастерских №№19 и 36.

Также в ходе проверки установлено, что в спортивном зале БПОУ ВО «БМК» отделочные материалы не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты отделки), что не соответствует п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы в коридоре перед помещением для наведения дезинфицирующего средства, в тамбуре на входе с заднего двора имеют дефекты (порван линолеум), что препятствует проведению качественной влажной уборки, обработки и дезинфекции, что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница», регистрационный номер лицензии Л041-01136-36/00363275 от 01.06.2020 г. в части оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.

Вместе с тем, оборудование медицинского пункта образовательной организации не в полной мере соответствует приложению №3 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 года № 213н «Об утверждении Порядка оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», поскольку в медблоке отсутствует 1 тонометр с манжетами.

Проверкой выявлены нарушения трудового законодательства.

В нарушение ст.ст. 22, 88 ТК РФ не обеспечено наличие в личных делах сотрудников их письменного согласия на обработку персональных данных, анкет работника, иных документов.

Причиной допущенных нарушений требований законодательства об образовании, является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, ответственными за соблюдение указанного законодательства, отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайпрокуратуры и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц образовательной организации, по чьей вине были допущены выявленные нарушения законности.

3. О дне рассмотрения представления уведомить прокурора.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайпрокуратуру в письменной форме в месячный срок.

Межрайпрокурор

старший советник юстиции А.А.Антипов

К.В.Михелкин, тел. +7(47354)6-23-23