

**Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Весьегонская детская школа искусств»**

**В ПРОКУРАТУРУ
ВЕСЬЕГОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

171720 г. Весьегонск, ул. К.Маркса, д. 79
телефон (264) 2-12-57
ИНН 6919004250 / КПП 691901001
№ б/н от 25.04.2022 г.

В ответ на Представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности №27.2-2022 от 31.03.2022 г. сообщая следующее:

Вышеуказанное представление было рассмотрено мною, директором МБУ ДО «Весьегонская ДШИ» Новожиловой Е.В., с участием помощника прокурора Сергеева П.С., в результате приняты следующие меры:

1. В приказе объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания помощнику директора по хозяйственной части преподавателю Посохиной Елене Викторовне за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за соблюдением в помещениях школы требований пожарной безопасности.
2. В помещении туалета все светильники оснастили колпаками (рассеивателями).
3. Под лестничным маршем помещение полностью освобождено от горючих и каких либо других материалов.
4. Пути эвакуации полностью освобождены и в дальнейшем не будет допущено размещение каких либо предметов на путях эвакуации.
5. Огнетушители в фойе первого и второго этажа разместили на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя.

Копии документов прилагаются.

Директор



Новожилова Е.В.