



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Весьегонского района**

ул. Коммунистическая, д. 11,
г. Весьегонск, Тверская область, 171720

12.02.2024 № 55-2024



Директору МБУДО «Весьегонская
детская школа искусств»

Новожиловой Е.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противодействии
терроризму, пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Весьегонская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Весьегонская детская школа искусств», Учреждение, Объект).

Согласно статье 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одной из основных целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно пункту 3 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации обязаны соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) одними из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Пунктом 6 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ определено, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) – это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в собственности юридических лиц или принадлежащих им на ином законном основании,

ВС (22) 000240

Прокуратура Весьегонского района Тверской
области
№ 55-2024/Прдп20-24-20280008

является их обязанностью (пункт 3.1 части 3 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

В силу пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее – Требования).

В нарушение подпункта «а» пункта 25 Требований директором не назначено ответственное лицо за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта культуры.

Пунктом 2 приказа директора МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» от 26.09.2022 № 24 «Об утверждении порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения» назначены ответственные за хранение и ведение журнала движения паспорта безопасности, иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения антитеррористической защищенности объекта (территории). Вместе с тем, в нарушение подпункта «е» пункта 25 (1) Требований учреждением не проводится подготовка работников, допущенных к работе со служебной информацией ограниченного распространения.

В нарушение подпункта «з» пункта 22, подпункта «е» пункта 25 Требований в учреждении отсутствует организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории).

Приказом директора МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» от 15.09.2022 № 20 назначено ответственное лицо за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальными органами РФ. Вместе с тем, в нарушение подпункта «ж» пункта 23 Требований, не установлено каким образом налажено взаимодействие с заинтересованными органами (план взаимодействия не разработан и не утвержден).

В нарушение подпункта «д» пункта 21 Требований МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» не организована индивидуальная работа с работниками объектов (территорий) по вопросам противодействия идеям терроризма в сфере культуры.

В нарушение подпункта «г» пункта 24 Требований на объекте не проводятся занятия с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий террористического акта.

В нарушение подпункта «з» пункта 25 Требований МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» не оборудовано системой экстренного

оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Однако, при изучении паспорта безопасности объекта установлено, что в пункте 2.2 акта обследования, категорирования и актуализации паспорта безопасности МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» система оповещения и управления эвакуацией на объекте имеется, что свидетельствует о недостоверности отраженных сведений.

Помимо нарушений требований законодательства о противодействии терроризму на объекте выявлены недостатки в области противопожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной совместно с представителем ОНД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Тверской области проверкой выявлены следующие нарушения:

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, имеющиеся журналы старого образца не ведутся (нарушение пункта 17(1) ППР в РФ);

- руководителем организации не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания (2 этаж выход на лестничную клетку) (нарушение пункта 14 ППР в РФ);

- допускается размещение приборов АПС на горючем основании (нарушение подпункта «з» пункта 35 ППР в РФ);

- дверь чердачного помещения не закрыта на замок. Отсутствует информация о месте хранения ключей (нарушение пункта 18 ППР в РФ);

- отсутствуют специальные подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание огнетушителей (нарушение пункта 409 ППР в РФ).

В деятельности учреждения допущены нарушения в части санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического законодательства на территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Федеральный закон № 52-ФЗ).

Помимо указанного Федерального закона санитарно-эпидемиологические требования определяются СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- стены и потолки в ряде учебных кабинетов имеют дефекты, повреждения и следы протекания (класс скрипки на 2 этаже, класс гитары на 1 этаже, фойе на 2 этаже), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- помещения туалетов, а также помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, расположенные на 1 этаже, не обеспечены горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;
- умывальная раковина для детей, расположенная на 1 этаже, не обеспечена электро- или бумажными полотенцами, а также ведром для сбора мусора, что является нарушением абзаца а3 пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- туалетные кабины для детей, расположенные на 1 этаже не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением абзаца 3 пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- смеситель, установленный на умывальной раковине для детей, расположенной на 1 этаже, требует замены (имеет дефекты, ржавчину), что является нарушением абзаца 4 пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- уборочный инвентарь, за исключением вёдер, не имеет маркировки, при этом, швабра для уборки туалетов хранится с общим инвентарем для уборки, что является нарушением пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20;
- в нарушение пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в помещении для приготовления дезинфекционных растворов не размещены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов;
- в нарушение пункта 2.11.1 СП 2.4.3648-20 на территории МБУДО «Весьегонская ДШИ» не установлен мусоросборник.

Изложенное свидетельствует о недостаточном уровне антитеррористической защищенности, не соблюдении требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, что значительно повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе террористической направленности, не способствует минимизации их последствий, создает угрозу жизни и здоровья находящихся и работающих в учреждении граждан, включая несовершеннолетних лиц.

Вопрос о привлечении должностных лиц, по вине которых допущены выявленные нарушения, необходимо решить при рассмотрении настоящего представления.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Весьегонского района Тверской области, своевременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры, направленные на устранение вышеуказанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. О результатах принятых мер необходимо письменно сообщить в прокуратуру Весьегонского района Тверской области в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района
советник юстиции



О.В. Михайлова