



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я)

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2, тел. 8(4122) 36-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Томпонскому району
РС (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга, ул. Ф. Охлопкова, 15, тел. (факс) 8 (41153) 4-32-24

Предписание № 101/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад «Мишутка» п. Хандыга Томпонского района

Заведующей Литвиненко Т.А.

Лицам в установленном порядке, назначенным ответственным за соблюдение
требований пожарной безопасности.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Томпонского района по пожарному надзору Гайдей А.А. № 101 от «14» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «15» августа 2017 г. до 15 ч. 00 мин. «15» августа 2017 г. проведена внеплановая выездная проверка здания МБДОУ «Детский сад «Мишутка» п. Хандыга Томпонского района, расположенного по адресу: п. Хандыга, ул. Олимпийская. 2 главным государственным инспектором Томпонского района по пожарному надзору майором внутренней службы Гайдей А.А.

совместно с заведующей Литвиненко Т.А. и лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности Леонтьевой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании не обеспечено устройство выхода на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам	(нарушение пункта 8.4* Строительных норм и правил СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	До 01.12.2017 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Томпонского района по пожарному надзору
Майор внутренней службы Гайдей А.А.



(подпись) МЛП

« 15 » августа 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Мишутка» Литвиненко Т.А.

(подпись)

(должность, фамилия, и.о.)

« 15 » августа 20 14 г.

№	Вид нарушения	Срок устранения	Степень нарушения	Место нарушения
1	В здании не обеспечено устройство выходов на наружные лестничные клетки	до 01.12.2017	нарушение пункта 3.4. Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений)	вход в здание