

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Андреапольскому,
Торопецкому районам,
расположенное по адресу г. Андреаполь, ул. 50 л. Октября, д. 1а, телефон (48267)3-26-58,
ugpn69@bk.ru

Предписания № 10 / 1 / 6
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Андреапольского,
Торопецкого районов Тверской области по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по
Андреапольскому, Торопецкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Тверской области В. Г. Фомина от 26.01.2021 г. № 10

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в период с
09 часов 00 минут 08.02.2021 года по 10 часов 00 минут 19.02.2021 года

проведена плановая проверка ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ", по адресу: 172818, Тверская область, город Андреаполь, поселок Чистая речка

Зубановым Иваном Васильевичем - государственным инспектором Андреапольского, Торопецкого районов по пожарному надзору, дознавателем ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Чистореченский детский дом» Слободчиковой Людмилой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p><u>Вид нарушения:</u> Потолок эвакуационного пути ведущего из помещения сушилки, 1-го этажа жилого корпуса отделан горючими материалами с неизвестными показателями класса пожарной опасности</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Демонтировать горючую отделку потолочного перекрытия эвакуационного пути ведущего из помещения сушилки, расположенного на первом этаже жилого корпуса.</p>	<p>ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.7.11 СП 2.13130.2012. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151.</p>	до 01.09.2021 года	
2	<p><u>Вид нарушения:</u> В здании жилого корпуса и здании столовой шлейфы пожарной сигнализации не являются не распространяющие горение</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> В здании жилого корпуса и здании столовой, шлейфы пожарной сигнализации, заменить на не распространяющие горение.</p>	<p>ч.2 ст.82 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – п.13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	до 01.09.2021 года	
3	<p><u>Вид нарушения:</u> В помещениях воспитанников комнат № 3 и № 4, 2 этажа здания жилого корпуса, монтаж дымовых пожарных извещателей выполнен с нарушениями требований законодательства (менее 0,5 метра до электросветильников)</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> В помещениях воспитанников компат № 3 и № 4, 2 этажа здания жилого корпуса, монтаж дымовых пожарных извещателей выполнен с с соблюдением требований (менее 0,5 метра до электросветильников).</p>	<p>п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	до 01.09.2021 года	
4	<p><u>Вид нарушения:</u> В здании жилого корпуса помещения сушилок на 1-ом и 2-ом этажах не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> В здании жилого корпуса помещения сушилок на 1-ом и 2-ом этажах оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>ст.54 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 приложения к Приказу МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"...</p>	до 01.09.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зубанов Иван Васильевич - государственный инспектор
Андреапольского, Торопецкого районов по пожарному
надзору, дознаватель ОНД и ПР по Андреапольскому,
Торопецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 19 " февраля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор ГКУ для детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей
«Чистореченский детский дом»
Слободчикова Людмила Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

" 19 " февраля 20 21 г.

телефон доверия Главного управления МЧС России по
тверской области - (4822)39-99-99
телефон горячей линии ОНД и ПР по Андреапольскому,
Торопецкому районам 3-26-58

