

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д.66, тел. / факс (81452) 51-380, тел. доверия 79-99-99
E-mail: gnpnado@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 48 - 8 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа п. Пяльма
Пудожского района Республики Карелия**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора по Медвежьегорскому и Пудожскому районам по пожарному надзору от 29 марта 2021 г. № 48 - 8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Попова Александра Юрьевича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. " 20 " апреля 20 21 г. до 11 час. 00 мин. " 20 " апреля 20 21 г.

с 12 час. 00 мин. " 27 " апреля 20 21 г. до 13 час. 00 мин. " 27 " апреля 20 21 г.

(указывается период,

Поповым Александром Юрьевичем - Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Мошниковым Иваном Вадимовичем - Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку,

проведена _____ плановая выездная _____ проверка объекта защиты:
(вид проверки)

высокой категории риска _____ зданий, территорий и имущества

(наименование объекта защиты)

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Пяльма
Пудожского района Республики Карелия, ИНН 1015004401, ОГРН 1021001048078**

(наименование юридического(их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального(ых) предпринимателя(ей), с указанием ИНН)
осуществляющего деятельность на объекте(ах) защиты:

зданий, территорий и имущества

наименование

расположенного(ых) по адресу(ам):

Республика Карелия, Пудожский район, п. Пяльма, ул. Школьная, д. 24

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Зиновкиной Татьяной Николаевной - директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Пяльма

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не предоставил в установленный срок уточненную декларацию пожарной безопасности в связи с изменением сведений.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 6 ч. 5 "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности"; ст. 64, ч. 3 "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений".	31.08.2021	
2	Лестничные клетки, расположенные в помещениях школы, не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнителем в притворах (на уровне 1 и 2 этажей).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 19 ч. 88: «Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами». СП 1.13130.2020, «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6 «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир».	31.08.2021	
3	Системы противопожарной защиты на объекте защиты находятся в неисправном состоянии.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее-ППР в РФ) п. 54 "Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств."	31.08.2021	

4	В подвальном помещении школы допущено хранение мебели.	ППР в РФ п. 16 "На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	31.08.2021	
---	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Попов Александр Юрьевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

27 апреля 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Мошников Иван Вадимович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

27 апреля 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Зиновкина Татьяна Николаевна - директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Пяльма

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

27 апреля 2021 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " _____ " _____ 20 ____ г. исх. № _____