



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66, Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: [rnd@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rnd@sevkav.gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

«11» 06. 2019  
(дата составления)

г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 4  
(место составления)

№30-08/63-19

Мною, начальником Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Лябах Т.В., служебное удостоверение ТО-08 №0344,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №10 (далее МБОУ Зимовниковская СОШ № 10), юридический и фактический адрес: 347461, Ростовская область, поселок Зимовники, улица Пушкина, 8

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению должностным лицом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145, далее (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н, зарегистрированным Минюстом России от 12 декабря 2013 № 30593, (далее ПОТ ЭЭ)::

№ пп\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Отсутствуют испытанные средства защиты в электрощитовой № 1 МБОУ Зимовниковская СОШ № 10 ( диэлектрический коврик).	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП. Пункт 1.4 ПОТЭЭ
2.	Отсутствуют испытанные средства защиты в электрощитовой №2 МБОУ Зимовниковская СОШ № 10 ( диэлектрический коврик).	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП. Пункт 1.4 ПОТЭЭ
3.	Отсутствует аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов, срок годности которых не истек в помещении электрощитовой .	Пункт 1.7.15 ПТЭЭП
4.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименования на лицевой и оборотной сторонах панелей щита ЩР, электрощитовая 1,2.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП
5.	Не обеспеченно наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети, электрощитовая 1,2.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП
6.	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения МБОУ Зимовниковская СОШ № 10.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

правонарушениях обязываю принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению должностным лицом административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в Волгодонской территориальный отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 4, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора  
(Должность лица, вынесшего представление)

Лябах Т.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ (дата)

М.П.

Представление вручено (направлено по почте):

\_\_\_\_\_ (дата, номер заказного письма, уведомления)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата вручения)