

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

12 апреля 2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, д.39
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа ,1700_кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: есть
1.4. Год постройки здания 1900 , последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 0, капитального- 0*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Туринская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «Туринская школа-интернат»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, д.39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью, проживание воспитанников на интернате, реализация индивидуального обучения на дому, с помощью дистанционных технологий и электронного обучения;

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки «Парк декабристов», «Суд»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Парк декабристов» - 400 метров, «суд» - 200 метров;
3.2.2 время движения (пешком)_от остановки «Парк декабристов» - 5 минут, «Суд» - 2 минуты
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть
3.2.4 Перекрестки: есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: пешеходный переход
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуются
6	Система информации на объекте (на	Не требуются

	всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устранение перепада тротуара
8	Все зоны и участки	

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - дорожных ремонтных работ муниципальным образованием;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – устранение перепада для инвалидов –колясочников, асфальтированное покрытие;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) Директор Н. Н. Кондырева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Мицкевич Т. Н. заместитель директора по АХР _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Вялкова К.А. медицинская сестра _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
Нестерова Е.И. _____

Маркова И.В. инженер по ОТ _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Туринской школы-интернат

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			-			Не требуются
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-			Ремонт асфальтового покрытия
1.3	Лестница (наружная)	есть			-			Не требуются
1.4	Пандус (наружный)	есть			-			Не требуются
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует			Выделении места для парковки и автостоянки инвалидов
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	ВНД			Обращение к главе администрации Туринского городского округа для выделения места для автостоянки парковки инвалидов по ул. Кирова д.46

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Туринской школы-интернат

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет			Не требуются
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет			Не требуются
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			Не требуются
2.4	Дверь (входная)	есть			нет			Не требуются
2.5	Тамбур	есть			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования				нет			Соответствуют

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Не требуются

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Туринской школы-интернат

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			нет			Не требуются
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет			Не требуются
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			нет			Не требуются
3.4	Лифт пассажирский	нет			отсутствует			Здание 1900 года постройки, лифт не предусмотрен по техническим возможностям
3.5	Дверь	есть			нет			Не требуются
3.6	Пути эвакуации	есть			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения	ДП-И			Не требуются

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов Туринской школы-интернат**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет			Не требуются
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет			Не требуются
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет			Не требуются
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет			Не требуются
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
классы	ДП-В			Не требуются

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			нет			Не требуются

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебные помещения	ДП-В			Не требуются

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет			Не требуются
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			нет			Не требуются
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Не требуются

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			нет			Не требуются
6.2	Акустические средства	есть			нет			Не требуются
6.3	Тактильные средства	есть			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДП-В			

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2
12.04.2022

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			нет			Не требуются
6.2	Акустические средства	есть			нет			Не требуются
6.3	Тактильные средства	есть			нет			Не требуются
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации	ДП-В			
--------------------	------	--	--	--

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне