

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 13  
имени И.Т. Зоненко  
Администрации муниципального  
образования  
Приморско-Ахтарский район  
ул. Свободная, д. 113  
г. Приморско-Ахтарск, 323860  
Телефон: 8(86143) 3-06-04  
e-mail: ahtprimschool\_13@mail.ru;  
ОГРН 1022304519313  
ИНН 2347007359 КПП 234701001  
от 13.11. 2020 г. № 341

Заместителю прокурора  
Приморско-Ахтарского района

Лагутину М.И.

**Ответ на Представление прокуратуры  
об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического  
законодательства.**

На Представление от 10 августа 2020 года № 5995 «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», МБОУ СОШ № 13 им. И.Т. Зоненко предоставляет следующие сведения:

1. Согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

*Рядом с раковинами размещены электросушилки для рук и средства гигиены (мыло).*

В ходе проверки установлено, что в нарушение указанной нормы в кабинетах начальных классов №6, №7, №8, №9 отсутствуют раковины.

*Смета находится в разработке. Нарушение будет устранено к 01.09.2021 году.*

2. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. В соответствии с п. 5.3 размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице, указанной в СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение вышеуказанных норм, в кабинетах начальных классов №8, №9, а также в кабинетах №№ 4, 11 мебель не ростовая (не регулируемая).

*Собраны коммерческие предложения для приобретения ростовой (регулируемой) мебели. Нарушение будет устранено к 01.09.2021 году.*

3. Согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый или темно-коричневый цвет и антибликовое покрытие цвет и антибликовое покрытие.

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

В нарушение указанной нормы в кабинете географии №14 СанПиН 2.4.2.2821-10 классная доска не оборудована лотком для задерживания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

*В кабинете географии №14 классная доска оборудована лотком для задерживания меловой пыли, хранения мела, тряпки.*

4. Согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

В нарушение указанных норм в кабинетах №2, №3, №4, №5 в раковинах нет горячей воды.

*Смета находится в стадии разработки. Нарушение будет устранено к 01.09.2021 году.*

5. В соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

В нарушение вышеуказанного пункта, в кабинетах №№20, 23 отсутствуют софиты.

*В кабинетах №№20, 23 установлены софиты.*

6. В соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту.

В нарушение вышеуказанных требований, на спортивной площадке отсутствует беговая дорожка для занятия по беговым дисциплинам.

*Смета находится в стадии разработки. Нарушение будет устранено к 01.09.2021 году.*

7. На территории образовательной организации имеются аварийные деревья, что создаёт опасность для жизни и здоровью как несовершеннолетних детей, работников образовательного учреждения, так и не относящихся к их числу лиц.

*Работы по устранению нарушения ведутся.*

И.о. директора МБОУ СОШ № 13 им. И.Т. Зоненко  Л.М.Климина

