

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Эвенкийскому  
муниципальному району

648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39170)30-355

E-mail (gumchsr@tura.evenkya.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 56/1/1-1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Нидымская основная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Эвенкийского  
муниципального района по пожарному надзору Габдрахмановой И.В. от «22» октября 2020 года №  
56, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
« 02 » ноября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1  
« 10 » ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственным инспектором Эвенкийского муниципального района  
Красноярского края по пожарному надзору Лавренчик Евгением Александровичем помещений  
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Нидымская основная школа – детский сад»  
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного по адресу:  
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября д.16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта  
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МКОУ «Нидымская основная школа – детский сад» ЭМР КК Андриенко  
Снежаной Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
56/1/1	С объекта по адресу: п. Нидым, ул. 70 лет Октября д.16 вывести сигнал о возникновении пожара на	ч.7 ст.83. (1) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на	10.02.20 21 год.

	пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены			
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР  
Красноярского края по пожарному надзору

Е.А. Лавренчик

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*Директор С.В. Андриенко*  
(должность, фамилия, инициалы)



«10» ноября 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

	пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены			
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР

Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Е.А. Лавренчик

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Директор С.В. Андриенко  
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«10» ноября 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19