



Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Нидымская основная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
п. Нидым,
Красноярский край, 648571
ОГРН 1028800003220,
ИНН/КПП 8801008101/880101001
на № 06 от 05.02.2021 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭВЕНКИЙСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ВрИО начальнику ОНД и ПР по Эвенкийскому
муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
ст. лейтенант внутренней службы
Е.А. Лавренчику

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушения согласно предписания № 55/1/1-1 от 10.11.2020г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Настоящим Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, отраженных в Предписании № 55/1/1-1 от 10.11.2020г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, составленного в отношении МКОУ НОШ-ДС ЭМР по результатам плановой проверки.

Нарушение:

Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
На объекте по адресу: п. Нидым, пер. им. Т.Ф. Чапогира д.7 разблокировать эвакуационный выход и двери эвакуационного выхода предусмотренные проектной документацией.	П.36 (1). При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	10.02.2021 год

Согласно плана эвакуации при пожаре и ЧС в МКОУ НОШ-ДС ЭМР по адресу: п. Нидым, пер. им. Т.Ф. Чапогира д.7 один основной эвакуационный выход и пять запасных эвакуационных выходов. Из 6 эвакуационных выходов и дверей эвакуационных выходов предусмотренные проектной документацией 5 разблокированы. В связи с проведением реконструкции здания школы согласно муниципального контракта по выполнению услуг по текущему ремонту для пристройки

детского сада к школе временно заблокирован один запасной эвакуационный выход из здания школы, который не влияет на маршрут эвакуации школьников согласно плана и маршрутов эвакуации. В здании в полном объеме функционирует полноценно 5 эвакуационных выходов, что является достаточным количеством согласно п. 4.2.7. СП 1.13130.2020): "Не менее двух эвакуационных выходов должно иметь помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек". Отделении здания, где запасной эвакуационный выход заблокирован, не функционирует, занятия и работы в нем не ведутся, людей в нем нет. На данный момент в школе разработан новый временный маршрут эвакуации, утвержденный приказом №326-од от 25.12.2020г..В первом полугодии 2021 года планируется завершении пристройки здания детского сада к школе и уже согласно проекта нового пристраиваемого здания будет данный выход разблокирован, он же станет основным эвакуационным выходом для структурного подразделения – детского сада.

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР  С.В.Андрienко



