



Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Нидымская основная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
п. Нидым,
Красноярский край, 648571
ОГРН 1028800003220,
ИНН/КПП 8801008101/880101001
на № 05 от 04.02.2021 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭВЕНКИЙСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ВрИО начальнику ОНД и ПР по Эвенкийскому
муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому
краю
ст. лейтенант внутренней службы
Е.А. Лавренчику

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушения согласно предписания № 56/1/1-1 от 10.11.2020г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Настоящим Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, отраженных в Предписании № 56/1/1-1 от 10.11.2020г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, составленного в отношении МКОУ НОШ-ДС ЭМР по результатам плановой проверки.

Нарушение:

Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
С объекта по адресу: п. Нидым, ул. 70 лет Октября д.16 вывести сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч.7 ст.83. (1) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	10.02.2021 год.

Нарушение устранено: в структурном подразделении МКОУ НОШ-ДС ЭМР выведен сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта ИП Лукьянцовым С.А. по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября д.16.

С 01.01.2021г. по 31.12.23021г. ИП Лукьянцов С.А. обслуживает ежеквартально объектовую станцию радиосистемы передачи извещений «Альтоника» согласно муниципального контракта.

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР

С.В.Андрienko
С.В.Андрienko

