

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н х. Новопокровский ул. Центральная 15

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **04.2021**

Фактическая дата обследования: **23.04.2021**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения	К, О, С,	наличие	Не	п. 6.5.9 СП

внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г		соответствует	59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не соответствует	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить речевой информатор

«23» апреля 2021 г.

Дата составления Паспорта

Степанович И.И. Контрактор

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Николаев И.И.

Ф.И.О.