

ПАМЯТКА

о признаках потенциальной пожарной опасности жилого дома (квартиры)

1. Неисправности электрической проводки и электроприборов:

- Эксплуатируется проводка с видимыми повреждениями изоляции;
- Эксплуатируются электроприборы с повреждёнными проводами (в т.ч. «скрутки», соединение различных проводов медных с алюминиевыми, и с различным сечением);
- Эксплуатируются электроприборы, которые: сильно нагреваются во время работы (за исключением нагревательных электроприборов, чайников, кипятильников и т.п.), искрят, имеют видимые повреждения, либо ощущается посторонний запах, наблюдается эффект нагрева металла);
- Розетки имеют следы теплового воздействия (оплавления), горячие на ощупь;
- В помещении производится сушка белья или одежды на электрообогревателях;
- Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- Наблюдается подключение одного удлинителя в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания, либо применяются удлинители (сетевые фильтры) с неисправной, вышедшей из строя кнопкой включения, предохранителя;
- Произведён монтаж электрической проводки по горючему основанию (без применения специальных изоляторов), либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку.

2. Газовые плиты и газовое оборудование:

- Вблизи газовой плиты расположены легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;
- Ощущается запах газа в помещении;
- Газовые бытовые плиты используются для обогрева помещения;
- Подводящий рукав (шланг) имеет повреждения, либо перекручен или согнут;
- Газовые плиты применяются для сушки белья и одежды;
- В помещении размещён газовый баллон объёмом более 5 литров.

3. Неисправности печей и печного отопления:

- Печь эксплуатируется без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов;
- Печь топится не предназначенным для неё видом топлива либо разжигается с помощью легковоспламеняющейся жидкости;
- Дверца топки печи закрывается не плотно либо неисправна система затвора. Отсутствует запорное устройство. Отсутствует или имеет недостаточный размер предтопочный лист (менее 50x70 см);
- Вентиляционные и газовые каналы используются в качестве дымоходов;
- Топливо, другие горючие вещества и материалы расположены на предтопочном листе;
- Оставляется без присмотра печь, которая топится, а также поручается надзор за ней детям;
- Эксплуатируемая печь имеет: трещины в печи и трубе; щели вокруг разделки и выпадение из неё кирпичей; следы перегрева и разрушения топливной камеры и дымоходов; следы повреждения топочной арматуры и ослабление ее в кладке;
- Печь топится с открытой дверкой, дровами, по длине не вмещающимися в топку.

4. Содержание и эксплуатация автономных дымовых пожарных извещателей:

- Ранее установленные автономные пожарные извещатели отсутствуют;
- Автономные дымовые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии. Отсутствует индикация работы извещателя.

При выявлении вышеуказанных фактов несоблюдения мер пожарной безопасности незамедлительно информировать КДН и ЗП