

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Космонавтов 111

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право хозяйственного ведения
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347007285

Телефон:

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 3

Комментарий:

Плановая дата обследования: **05.2022**

Фактическая дата обследования: **20.05.2022**

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ А.Ф. КРАМАРЕНКО

Должность лица: ДИРЕКТОР

ФИО: БАГРЕЙ ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП

¹
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

²

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Наличие	59.13330.2020 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницаей	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП

Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	59.13330.2020 п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП

оборудованием и мебелью				59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	С, О	наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Соответствует	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП

Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	59.13330.2020 п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Соответствует	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного	К	не выше 1,2 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП

оборудования (при фронтальном подходе)		и не ниже 0,4 м от пола		59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	С, Г, К, О	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С,	не менее 1,65 /	Соответствует	п. 6.3.7 СП

	Г	2,2 м		59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#

Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«20» 05 2022г.

Дата составления Паспорта

Специалист (работник, сотрудник)
Директор филиала

Должность лица, составившего Паспорт

[Handwritten signature]
подпись

Мисалятов А. Н.
Ф.И.О.