


№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения выполнены не на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с чётко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022	
2.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п. 30, п.56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30, п.54, п.50 п.60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательным для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Милютинскому району
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя)
майор вн. службы Хохлачёв А.Е.
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора


(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад №1 ст.Милютинской
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)
Жукова М.А.
(представителя)

«28» 01 2022 года

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

