

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 522

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***МБДОУ детский сад №1
ст. Милютинская***

Организация, расположенная на объекте:

***Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№1 ст. Милютинская***

адрес объекта: ***347120 Ростовская область,
Милютинский район,
ст. Милютинская,
ул. Советская, 37***

Руководитель: ***Заведующий М.А Жукова***

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ ОСЗН

Милютинского района

 С.Ю. Колесников

«21» декабря 2021г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 1

ст. Милютинская

М.А. Жукова



2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 522 от 20 декабря 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад №1 ст. Милютинская

Адрес объекта: 347120 Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Советская, 37

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1917,9 кв. м

- часть здания на - этаже - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4988 кв.м

Год постройки здания 1986 последнего капитального ремонта 2012

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
альное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 ст. Милютинская (МБДОУ детский сад №1 ст. Милютинская)

Юридический адрес организации (учреждения) 347120 Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Советская

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации Милютинского района Ростовской области
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347120, Ростовская область, ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 50

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование детей
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 175 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка общественного транспорта
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 60м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ДУ (К,О), ВНД (С), ДЧ-И (Г,У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*

Введенческое решение
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	На входе на территорию детского сада, с лестницей, установить поручни в двух уровнях высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. На входе с пандусом, предусмотреть уклон пандуса до 80% без перепада высоты в нижней части пандуса. Перед калиткой предусмотреть горизонтальную площадку глубиной не менее 2,2м и максимально возможных размеров в ширину. На пандусе установить поручни в двух уровнях высотой 0,7 и 0,9м в одной вертикальной плоскости. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. Перед калитками за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020). Возле входа в доступном месте для всех категорий инвалидов установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м. По пути движения по территории одиночные ступени и места перепада высоты сгладить плавными съездами с уклоном до 50%. К теневым навесам обустроить пешеходные дорожки примыкающие ко входам в теневые навесы без перепадов высоты. . Предусмотреть устройство ровного, твердого, нескользящего покрытия на игровых площадках, перед теневыми навесами и в теневых навесах. На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности. Капитальный ремонт
Входы (входы) в здание	При проведении капитального ремонта на главном входе в здание детского сада обустроить входную площадку глубиной не менее 2,2м с ровным нескользящим покрытием поверхности (п. 6.1.4 СП 59.13330.2020). Над входной площадкой установить навес с водоотводом. Обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и геометрии с высотой ступеней от 0,12 до 0,15м проступью от 0,35 до 0,4м. На лестнице установить поручни с обеих сторон высотой 0,9м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). Для доступа инвалидов на креслах-колясках обустроить пандус. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 % или не более 9,0м при уклоне от 50 до 60 %. В нижнем и

верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях в одной вертикальной плоскости, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п. 5.1.16 СП 59.13330.2020).

На входе в здание установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м, другие информирующие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности.

На входе в здание и в тамбуре дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.

Текущий, капитальный ремонт

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

В вестибюле и в коридорах по путям движения внутри здания установить информирующие обозначения направления движения (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020).

Установка лифта или подъемной платформы для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на второй этаж до проведения реконструкции здания технически невозможны. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата в уровне первого этажа.

По путям движения внутри здания контрастно маркировать открытые дверные проемы и дверные проемы с дверьми контрастно маркировать.

Пути движения являются путями эвакуации.

При проведении капитального ремонта на эвакуационных выходах с входными площадками и лестницами обустроить входные площадки с ровным нескользящим покрытием поверхности размерами не менее 1,8 * 1,4м (глубина*ширина). К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии. На лестницах установить поручни с обеих сторон лестниц с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи.

На всех эвакуационных выходах заменить двери так, чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014м без перепада высоты. (п. 6.1.5, 6.1.6 СП 59.13330.2020). Предусмотреть ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающей поверхности. На эвакуационных выходах демонтировать рольставни.

	Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Эвакуацию инвалидов организовать через главный вход и через эвакуационный выход в соответствии с порядком обслуживания инвалидов. Капитальный, текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	При проведении капитального ремонта на входах в административные кабинеты, в групповые и в залы заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). Для всех кабинетов, групповых и залов на стене со стороны открывания дверей установить дополнительные информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, что бы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). Капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	В связи с тем, что туалет для посетителей отсутствует, предусмотреть регламент обслуживания инвалидов до 45 минут.
Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала при входе на территорию на высоте 0,85-1,1м. Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Текущий ремонт
Пути движения к объекту	-
Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности. Капитальный, текущий ремонт

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – реализация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (К,О), ДП-И (С,Г,У) – Объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата (н
доступен второй этаж); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением зрения, слуха и интеллекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____
Согласование Требуется с общественными организациями инвалидов _____
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №1 от «10» декабря 2021 г.