


**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:**

20.09.2021 года, учетный номер КНМ № 61220061000200851388

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-63-08. Кабинет/Факс (863) 244-27-85. <http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: [gpnrostov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru)  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО МИЛЮТИНСКОМУ РАЙОНУ  
пер. Ф. Красниковой, 14/11, ст. Милютинская, 347120, E-mail: [63gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:63gpn_rnd@mail.ru)  
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 7/3**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-аппендатор, 3-должностное лицо)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 ст. Селивановской**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной / плановой проверки главного государственного инспектора Милютинского района по пожарному надзору, майора внутренней службы Хохлачёва А.Е. № 7 от «01» 03 2022 года в период с 10:00 «16» 03 2022 г. по 10:00 «18» 03 2022 г. Начальником ОНД и ПР по Милютинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (главным государственным инспектором Милютинского района по пожарному надзору), майором внутренней службы Хохлачёвым Александром Евгеньевичем

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 ст. Селивановской; ИНН 6120004671; Ростовская область, Милютинский район, ст. Селивановская, ул. Титова, 31.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МБДОУ детский сад № 2 ст. Селивановской Кузьмина И.Г.

(должность, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения выполнены не на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.02.2023	
2.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п. 30, п.56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.02.2023	
3.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и использование открытым огнем запрещено».	п.11 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательным для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(подпись)

**Начальник ОНД и ПР по Милютинскому району**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя

**майор вн. службы Хохлачёв А.Е.**

группы инспекторов органа государственного пожарного надзора

(подпись)

**Заведующий МБДОУ детский сад №2  
ст.Селивановской**

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица

**Кузьмина И.Г.**

(представителя)

«18» 03 2022 года

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

