

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ ДС № 31

Место нахождения (адрес) Черноморский, Крупской, 26

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте управление образования администрации муниципального образования Северский район в оперативном управлении директора МБДОУ ДС № 31 директора Погребная О. А. (собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	Не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
			отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не ме-		п. 4.2.1

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению,

Г – инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
		нее 1)		
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.3 Нет необходимости
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	Нет необходимости
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Нет необходимости
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) не требуется
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Требует обустройства
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7 не требуется
Дверь входная внутренняя:			отсутствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 Требуется обустройства
Поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 5.2.15 Требуется обустройства
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10 Требуется обустройства
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 требуется обустройства
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 требуется обустройства
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 требуется обустройства
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			отсутствует	Требуется обустройства
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Нет необходимости
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			соответствует	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
+ высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	Требует обустройства
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Не соответствует	Требует обустройства
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8	Не соответствует	Требует обустройства

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
		м.		
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3 Требуется обустройство
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3 Требуется обустройство
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3 Требуется обустройство
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.3.3 Требуется обустройство
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6 Требуется обустройство

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1 не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 Требуется обустройство
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	+	-	+
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	+	+	-	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Снизить уровень перепада высот на территории у входной двери не более 0,014м. Обеспечить яркую контрастную маркировку на прозрачном полотне входной двери высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м., на высоте не ниже 1,2м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
Пути движения	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуги	Установить поручни с обеих сторон на внутренней лестнице на высоте 0,9м., установить тактильные указатели на поручнях лестниц, обеспечить наличие предупредительной тактильной полосы за 60см. перед лестницей вверх и вниз, контрастную окраску краевых ступеней лестницы; обеспечить доступ для инвалидов в кресло-колясках на 2 этаж здания.
Санитарно-гигиеническое помещение	Обеспечить наличие санузла, доступного для инвалидов: Размер кабины (ширина x глубина не менее 1,65 ч 1,8 м.), пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м., установить знак доступности кабины для инвалидов, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, откидные опорные поручни, штанги
Средства информации	Обеспечить наличие информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированной рельефными знаками

22.06.2015 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда отдела назначения социальных пособий, субсидий и компенсаций



Е.Л. Депутатова