



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. заведующего МБДОУ № 3

М.В. Федосеенко

Приказ от 02.03.2022г № 047

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ**

### 1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:  
663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 8.

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью 1362,8 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услуги населению:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Северо-Енисейский детский сад № 3» (МБДОУ №3).

Адрес места нахождения организации: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 8.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: муниципальная.

Административно – территориальная подведомственность:  
муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Северо-Енисейского района.

Наименование предоставляемых услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования (детский сад).

Категории пользователей услуг: физические лица.

1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2	Сменные кресла - коляски	Отсутствует
3	Адаптированные лифты	Отсутствует
4	Поручни	Отсутствует
5	Пандусы стационарные	Отсутствует
6	Подъемные платформы	Отсутствует
7	Раздвижные двери	Отсутствует
8	Доступные входные группы	Во входных группах двери распашные двухполотные, имеют ширину 140 см
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Входные площадки оборудованы навесом, который закрывает входную площадку. Размер первой входной площадки 2,30*2,00. Входная дверь двухполотная распашная в ширину 1,20. Лестничный марш имеет ширину 1,20 Размер второй входной площадки 2,20*2,00. Входная дверь двухполотная распашная в ширину 1,20. Лестничный марш имеет ширину 1,20
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции передвижения.	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	Отсутствует

	зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	Отсутствует

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги	Отсутствует

	населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	Предусмотрено

	(слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

3. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установка стационарного пандуса с поручнями в соответствии с требованиями п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, СН и П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	2023 год
2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 59.13330.2012, СН и П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	2023 год
3	Размещение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в соответствии с требованиями п. 5.5 СП 59.13330.2012, СН и П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	2023 год
4	Назначение ответственных работников по оказанию	2024 год

	инвалидам помощи при предоставлении услуг	
5	Разработка инструкции и обучение сотрудников ответственных по оказанию инвалидам помощи при предоставлении услуг	2024 год
6	Назначение ответственных работников по сопровождению инвалида на территории объекта организации	2024 год