

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №412 г. Челябинска»

454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 74 А. тел.: 742-56-02; факс: 740-33-37;  
эл. адрес: [dom412kuch@mail.ru](mailto:dom412kuch@mail.ru); адрес сайта: <http://412.74.ds.3535.ru/>

**Аналитическая справка**  
по результатам контроля

**Задача №2:** Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

**Методы контроля:** изучение документации, аналитические материалы, наблюдения, беседа, опрос сотрудников (см. приложение)

**Сроки проведения контроля:** 18.11.2022 г.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
2	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожарозыроопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения Пункт 2 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
4	Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре Пункт 12 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
5	Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время Пункт 9 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
6	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта Пункт 64 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
7	Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума Пункт 3 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	

№	Показатели	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
8	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте Пункт 4 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
9	Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации Пункт 3 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
10	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности Пункт 6 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
11	Наличие планов эвакуации людей при пожаре Пункт 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
12	Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам Пункт 12 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
13	Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год Пункт 21 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	Нет необходимости	
14	Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений Пункт 24 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
15	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет Пункт 24 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
16	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы Пункт 43 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
17	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя Пункт 49 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
18	Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год Пункт 55 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	

19	Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПГ, противопожарная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал Пункт 61 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
20	Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
21	Наличие исполнительной документации на установку и системы противопожарной защиты объекта Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
22	Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПГ, систем противопожарной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) Пункт 63 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
23	Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения Пункт 70 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
24	Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения Пункт 478 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
25	Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
<b>Итоговая оценка по задаче № 2*</b>			3 балла	

**\*Пояснение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+); 25 (указать количество)

Количество отрицательных оценок (-); 0 (указать количество)

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 % (указать в %)

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указать 1-2-3 балла)

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%		Недопустимый уровень

**Резюме:**

В дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме.



Заведующий МБДОУ «ДС. № 412 г. Челябинск» Н.Н. Паршикова