



Утверждаю:

Директор МКОУ СОШ № 4

Г.Н.Филаретова

«15» апрель 2020 г.

Дефектная ведомость
по замене покрытий пола и конструкции на путях эвакуации (коридоры) в
здании МКОУ СОШ № 4 с. Кокшаровка, ул. Советская, 10

Комиссией в составе:

Ворошиловой Р.П. – инженер строитель АХО МКУ «ЦООУ»;

Олейников Я.Е. - заместитель руководителя МКУ «ЦООУ»;

Москаленко Н.В - завхоз МКОУ СОШ № 4.

Произведен осмотр помещений конструктивных элементов полов на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки) здания школы с. Кокшаровка на предмет выполнения ремонтных работ.

При осмотре выявлено: конструкция пола на путях эвакуации (пом.1 этаж № № 1, 2, 17, 50, 2; 2 этаж пом .№№ 1 ,27 технического паспорта) состоящая их следующих элементов – половое досчатое окрашенное покрытие из доски толщиной 37 мм, лага сечением 100 мм*70 мм на бетонном основании. Дефекты: нарушена горизонтальность в покрытии из половой доски, истертость, сколы. В конструктивных элементах лаг видна гниль древесины, сырость. Конструкция покрытия пола - керамическая плитка: в отдельных местах отсутствие (заделка раствором), имеются сколы, плитка местами окрашена, устарела.

Выводы: осмотрев помещения конструкций пола на путях эвакуации, комиссия решила, что помещения требуют проведения мероприятий по капитальному ремонту следующих конструктивных элементах:

- выполнить демонтажные работы: демонтаж половой доски, лаг, керамической половой плитки;
- выполнить конструкцию полов с укладкой лаг, доски и покрытие линолеумом;
- выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных лаг, доски и положить покрытие из ДСП пропитанной огнестойкими составами;
- выполнить конструкцию новую по укладке полов их керамической плитки с устройством основания из бетона;

Обратится в проектную организацию по разработке проектных работ.

Комиссия: _____ Р.П.Ворошилова

_____ Я.Е.Олейников

_____ *Н.В.Москаленко* Н.В.Москаленко