

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл. адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24А, телефон (8351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску
г. Челябинск ул. Хлебозаводская, д.1
(место составления акта)

“ 17 ” февраля 2021 г.
(дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 101

по адресу: г. Челябинск, ул. Шагольская квартал 1, д. 6Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 101 от 20 января 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Окорочковым А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 г. Челябинска» (далее - МАДОУ «Детский сад № 50 г. Челябинска»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

«17» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 рабочих дня/ 03 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): в 10 час. 00 мин. 11.02.2021 Заведующая МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска» Ишкова И.Н.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(-а), проводившие проверку: Рузаев Николай Егорович – государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору, Куценко Александра Андреевич – государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ишкова Ирина Николаевна – заведующая МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска», Мавлеева Ирина Рудольфовна – заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада располагается на территории земельного участка площадью 18462 м2 по адресу: г. Челябинск, ул. Шагольская квартал 1, 6Б. Объект защиты представляет собой отдельно стоящее

трехэтажное здание с подвальным этажом, 2-ой степени огнестойкости, общей площадью 6683,1 м². Согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2014 выданное администрацией г. Челябинска здание детского сада 2014 года постройки рассчитано на 290 мест. Фундамент - бетонный ленточный блочный; наружные стены - кирпич; перекрытия железобетонные плиты; крыша - рубероид; отопление - центральное; вентиляция - приточновытяжная. Здание электрифицировано, обеспечено телефонной связью, фасад выполнен из негорючих материалов, имеется круговой проезд вокруг здания. Класс функциональной пожарной опасности - Ф.1.1.

Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения, имеются огнетушители ОП-4 в количестве 35 шт. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера, заведены эксплуатационные паспорта, а также журнал учета первичных средств пожаротушения. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (далее по тексту - ВПВ). Пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов (крепятся к стене, при этом обеспечено полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов). Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части. Согласно техническому отчету о результатах испытания внутренних противопожарных кранов ООО «Диатек» минимальная водоотдача ВПВ, работоспособность клапанов пожарных кранов, электроздвижки соответствует требованиям пожарной безопасности.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее по тексту - АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (далее по тексту - СОУЭ). Проектная документация № ЛБ-П-07-2014-ПС, а также монтаж АПС и СОУЭ выполнены ООО «Линии безопасности» (лицензия №4-Б/00683 от 26.12.2012. срок действия - бессрочно). В здании смонтировано следующее оборудование: пульт контроля и управления - С2000М - 1 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный - СИГНАЛ20PSDM - 2 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный - Сигнал10 - 1 шт.; блок индикации - С2000БИ - 1 шт.; система оповещения - РОКОТ2 - 1 шт.; акустическая система - АС2-2 - 48 шт.; световое табло «Выход» - Молния12 - 41 шт.; извещатель пожарный дымовой - ИП212-141- 610 шт.; извещатель пожарный ручной - ИПР-513-10- 37 шт.; извещатель пожарный тепловой - ИП-103-5/1-АЗ - 4 шт.; блок источник резервного питания - Скат 1200У - 1 шт. Заключен договор на техническое обслуживание АУПС и СОУЭ № 02/01-21 от 11.01.2021 с ООО «Диатек» (лицензия №74-Б/00681 от 29.10.2019. срок действия - бессрочно). Система АУПС обеспечивает передачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.


В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -----


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----


Нарушений не выявлено-----


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: проверочный лист от 17.02.2021 г.

Государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору
майор внутренней службы

Н.Е. Рузаев

Государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору
младший лейтенант внутренней службы

А.А. Куценко



С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Минина Н.И.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“17 февраля 2021

Минин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Акт направлен:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)