



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 4/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Колундаевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 26.01.2018 г. № 4 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов «1» февраля и по 10 часов «27» февраля 2018 г. (18 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Колундаевская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 16.

совместно с: директором МБОУ «Колундаевской СОШ» Белановой Людмилой Борисовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения и мастерская не разделены между другими помещениями, относящимся	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 ч.1.	01.03.2019	

	к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.			
2.	На дверях помещений складского назначения, мастерской, электрощитовой не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20.	01.09.2018	
3.	На остекленных входных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метров.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. Свод правил(СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением N 1) п. 8.2.6	01.09.2018	
4.	Над эвакуационным выходом, ведущим из спортивного зала, в безопасную зону не установлен световой указатель "Выход".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. Свод правил (СП 3.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	01.09.2018	
5.	Точечный дымовой извещатель установлен на стенах спортивного зала на высоте более 0,3 м	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 61, Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, п.12.18 НПБ 88-2001	01.09.2018	
6.	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.03.2019	
7.	Руководителем не применяются меры к замене составных частей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации	01.03.2019	

	(автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы).	от 25.04.2012 № 390) п. 61. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» 5.1.7		
8.	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов применяемые для отделки стен в помещении классов.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01.03.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому району по пожарному надзору Губенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
подпись

«27» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

подпись

(должность, фамилия, инициалы)

«27» февраля 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ШОЛОХОВСКОМ, ВЕРХНЕДОНСКОМ, БОКОВСКОМ,
КАШАРСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№25-24/ 004

«01» марта 2018г.

Место выдачи предписания:

Ростовская обл., Шолоховский район х. Колундаевский ул. Северная 16
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Громова Мария Павловна – заместитель начальника территориального отдела в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

Предписание выдано: МБОУ «Колундаевская СОШ», зарегистрированному по адресу: Ростовская область Шолоховский район х. Колундаевский ул. Северная 16 ОГРН 1026101758363 от 06.11.2002г

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

В ходе проведения проверки в отношении МБОУ Колундаевская СОШ фактически расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 16 -27.02.2018г. в период времени с 10.30 до 12.30 выявлены нарушения обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при эксплуатации помещений и оборудования:

- Гардероб школы не оснащен вешалками, крючками для одежды, в качестве крючков используются гвозди, при гардеробной не предусмотрены скамейки и ячейки для обуви, что является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в здании основного корпуса, а так же в здании размещения начальных классов школьная мебель (столы, стулья) одного типоразмера и не отвечают требованиям предъявляемым к школьной мебели, и не обеспечивает

соблюдения условий рассаживания учащихся в зависимости их ростовых показателей, в начальных классах отсутствует цветовая маркировка по возрастным параметрам, что является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в школе (кабинет русского языка, биологии, начальные классы) используются классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованные местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, тем самым нарушен ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- помещения начальных классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, тем самым нарушены ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в спортивном зале не установлены ограждения отопительных приборов, что является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-в спортивном зале наряду с новыми матами, имеются маты с повреждением целостности чехлов, что препятствует проведению их качественной обработки и является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 12.3, 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в здании начальных классов имеется одно общее туалетное помещение для мальчиков и девочек в соответствии с ранее имеющимся проектным решением. Имеются 3 кабинки, которые не оборудованы дверями, из 3-х унитазов – рабочих 2, раковина для мытья рук в предтуалетной на момент проверки отсутствует, но проектным решением предусмотрена, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-в туалетных помещениях для мальчиков, девочек, унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- стены в классах частично не имеют гладкого покрытия, которое не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в кабинете информатики рабочие столы размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, что естественный свет падает преимущественно справа, а не слева, что является нарушением п. разд. VI. п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»;

01.03.2018г. при рассмотрении экспертного заключения №24-02.2-55/198 от 14.02.2018г.. по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям, установлено, что мебель в кабинетах 1-го,2-го,3-го,4-го классов МБОУ «Колундаевская СОШ» используется без учета антропометрических показателей детей(94% единиц мебели) не соответствуют по ростовым показателям требованиям, 100% единиц мебели не соответствуют по маркировке требованиям п. V п. 5.3,5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1. Заменить в гардеробе школы гвозди для одежды на крючки для одежды, предусмотреть скамейки и ячейки для обуви, в соответствии ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 25.08.2019г.

2. Принять меры и обеспечить каждого обучающегося в здании основного корпуса и в здании размещения начальных классов рабочим местом, оборудованным школьной мебелью в соответствии с его ростом в соответствии с требованиями предъявляемыми п. 5.3 ,5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок исполнения: 25.08.2019г.

3. Оборудовать все классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованные местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 25.08.2019г.

4. Оборудовать помещения начальных классов холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: во время проведения капитального ремонта

5. Установить в спортивном зале ограждения отопительных приборов, что является нарушением ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999

г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок исполнения: 25.08.2019г.

6. Обеспечить целостность спортивного инвентаря – спортивных матов, обеспечить легкодоступность для качественной обработки в соответствии со ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 12.3, 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: немедленно и постоянно с момента получения предписания

7. Оборудовать в здании начальных классов в туалетном помещении для мальчиков и девочек туалетные кабинки дверями, отремонтировать неработающий унитаз, раковину для мытья рук в предтуалетной в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 25.08.2019г.

8. Оборудовать в туалетных помещениях унитазы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения немедленно и постоянно с момента получения предписания

9. Обеспечить в классах гладкую поверхность стен, легкодоступную для проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии ст.ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: до 25.08.2019г.

10. Обеспечить в кабинете информатики размещение рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам таким образом, что естественный свет преимущественно был слева, в соответствии п. разд. VI. п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Срок исполнения: постоянно с момента получения предписания

11. Обеспечить использование школьной мебели в соответствии ростовым показателям учащихся, с учетом антропометрических показателей детей, обеспечить проведение маркировки мебели в соответствии с п. V п. 5.3,5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»

Срок исполнения: до 25.08.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее

предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 25.08.2019г. (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Громова Мария Павловна- заместитель начальника территориального отдела в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: « 01 » марта 2018 г.

Директор МБОУ «Колундаевская СОШ», Беланова Людмила Борисовна


(руководитель (должностное лицо, руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: _____