

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске
(филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
Телефон: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

Фактический адрес: 347380, Россия, Ростовская обл., город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, №9/11

Адрес места осуществления деятельности:

347430, Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, ул. Короткова, д. 19 ;
347380, Россия, Ростовская обл., город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, №9/11

ОКПО 73316573 / ОГРН 1056167011944

ИНН 6167080156 / КПП 614343001

Уникальный номер записи об
аккредитации в РАЛ №
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ:

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
19.01.2016 г.

Руководитель ИЛЦ филиала
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске

01.04.2022

И.А. Сатлер

М.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2731 от 01.04.2022

1. Наименование, место нахождения (регистрации) заказчика ИНН, ОГРН/ОГРНИП: МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, 1026100945573, 6110003647, Ростовская обл., Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались образцы (пробы), место нахождения (регистрации): МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
3. Наименование места отбора проб (образцов), его адрес: кран для мытья рук, МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
4. Наименование образца и его характеристика: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
5. Акт отбора/приема (образцов): № 21.04.2-04/1737-3 от 28.03.2022
Дата и время отбора (образцов): от 28.03.2022 9:30 до 28.03.2022 9:40:00
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Авдиенко В.А., помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске
Дата и время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 28.03.2022 15:30:00
Условия транспортирования проб (образцов): служебный автотранспорт, в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами, в опечатанном виде при температуре +4°C
Условия хранения проб (образцов) до отправки в ИЛЦ: -
Отклонение от процедуры отбора проб (образцов): -
6. Цель проведения испытаний: Производственный контроль (заявление №21.5.3-01/89 от 27.01.2022 регистрационный №89 от 27.01.2022)

7. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора проб несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске

8. Документы, устанавливающие методику отбора проб:

Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
ГОСТ 31861-2012, п.3-5	Вода. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ 31942-2012	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) п.4-9	Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

9. Документы, в соответствии с которыми произведена и может быть идентифицирована продукция: -

10. Документы, устанавливающие требования к объектам испытаний:

Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
СанПиН 1.2.3685-21	"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

11. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб:

Наименование оборудования, инвентарный номер (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Номер свидетельства о государственной поверке	Сроки поверки от ... до
Термометр складской ТС-7АМК, б/н (2829), 2019	заводское клеймо №б/н	от 01.05.2019 до 01.05.2022

12. Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения, (погрешность)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования			
Номер внутреннего протокола: 2926			
Дата внутреннего протокола: 30.03.2022			
Код пробы (образца): 22Б6087			
Точка отбора: из крана для мытья рук			
Микробиологические показатели			
колифаги	отсутствуют БОЕ/100 мл	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10
общее число микроорганизмов (ОМЧ)	14 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10
общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствуют КОЕ/100 мл	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10

МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний)

28.03.2022 15:40 - 30.03.2022 15:40

Заведующий структурным подразделением



подпись



Ф.И.О.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@doneses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. М. Кошеного, 9/11, г. Волгодонск, Ростовская область
347380, факс/тел. (86392)5-60-15 E-mail: vd@doneses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске
Медведева М.Н.
03 июня 2022 г.



Экспертное заключение
№ 04.3-06/ 2039 от 03.06.2022

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Волгодонском, Мартыновском районах Немашкаловой О.Г., на основании заявления № 21.5.3-01/ 89 от 27.01.2022г. (вх. № 21.5.3-01/ 89 от 27.01.2022г.) от МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34, ИНН 6110003647; ОГРН 1026100945573, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из крана для мытья рук в МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34.

Дата проведения инспекции: 03.06.2022 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
- протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске № 2731 от 01.04.2022 г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Экспертное заключение №04.3-06/2039 от 03.06.2022 г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
--	---

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или по полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:
- разделом III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба отобрана специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Волгодонске (акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 21.04.2-04/1737-3 от 28.03.2022 г.).

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510458. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016 г.).

Выводы: Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из крана для мытья рук в МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям: колифаги, общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии.

Исполнитель:

Врач по общей гигиене
отделения гигиены и эпидемиологии в
Дубовском, Заветинском, Зимовниковском,
Волгодонском, Мартыновском и
Ремонтненском районах

Немашкалова О.Г.

Экспертное заключение №04.3-06/2039 от 03.06.2022 г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 2
--	---

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или по полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»