



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул.7-я линия, д. 67, г.Ростов-на-Дону,344019
тел (863)251 04 92, факс (863)251 02 06, E-mail: master@donses.ru, [http://www. 61.rospotrebnadzor.ru](http://www.61.rospotrebnadzor.ru)
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН / КПП 6167080156 / 616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. М.Кошевого,9/11, г. Волгодонск,
Ростовская область, 347380 тел/факс. (8639) 256015, e-mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске
М.Н. Медведева
24 октября 2022года

Экспертное заключение
№ 04.3-06/ 4649 от 24.10.2022г.



Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Волгодонском, Мартыновском районах Ближнюковой О.Г., на основании заявления № 21.5.3-01/89 от 27.01.2022г. (вх. № 21.5.3-01/89 от 27.01.2022г.) от МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34, ИНН 6110003647; ОГРН 1026100945573, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений –кабинет начальных классов (1 класс), кабинет начальных классов (3 класс), учебный кабинет истории, учебный кабинет литературы, учебный кабинет математики, учебный кабинет химии МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34.

Дата проведения инспекции: 24.10.2022г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
- акт измерений № 21.04.2-04/5185-3 от 13.09.2022г.
- протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске № 8185 от 20.09.2022г.

Характеристика представленной документации: документация представлена

Экспертное заключение №04.3-06/ 4649 от 24.10.2022г	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- разделом V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные измерения проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске в учебных кабинетах МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34.

Отклонения, допущенные при проведении измерений: -

Выводы: помещения – кабинет начальных классов (1 класс), кабинет начальных классов (3 класс), учебный кабинет истории, учебный кабинет литературы, учебный кабинет математики, учебный кабинет химии МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, РФ, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34 соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям «влажность воздуха», «скорость движения воздуха», «температура воздуха».

Врач по общей гигиене
отделения гигиены и
эпидемиологии в Дубовском,
Заветинском, Зимовниковском,
Ремонтненском, Волгодонском,
Мартыновском районах



Близнюкова О.Г.