

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и

Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 email: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 114/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрация городского округа Спасск-Дальний;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7 «Сказка» городского округа Спасск-Дальний (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 "СКАЗКА")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому

(наименование органа ГПН)

муниципальному району по пожарному надзору № 114 от «14» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 30 мин «18» ноября 2019 г. по
11 часов 30 минут «18» ноября 2019 г.; с 10 часов 00 мин «26» ноября 2019 г. по 11 часов 00 минут «26»
ноября 2019 г. проведена проверка государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и
Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Болдаревым Дмитрием Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 "СКАЗКА" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Ленинская, 7

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Головина Надежда Васильевна, заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 "СКАЗКА";
Лысенко Андрей Васильевич, представитель Администрации городского округа Спасск-
Дальний по доверенности от 31.03.2017 г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении или указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по модернизации и приведению в соответствие установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий	п.61 ППП в РФ	до 20.11.2020 г.	
2.	выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки первого этажа не обеспечены дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 23, п.33 ППП в РФ; п. 6.18* СНи П 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	до 20.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Болдарев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" ноября 2019 года



М.Л.П. *

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]

(подпись)

"26" ноября 2019 года

заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 "СКАЗКА"

Головина Надежда Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 26 " ноября 2019 года

представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний

по доверенности от 31.03.2017 г. Лысенко Андрей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору