

Зарегистрирована

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по
Заветинскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ростовской области

(Наименование органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий <*>)

"26" 07 2017 г.

Регистрационный N 60217830-00008-0014

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

**Муниципального общеобразовательного учреждения Кичкинской средней
общеобразовательной школы**

функциональное назначение: Ф.4.1

полное наименование :

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кичкинская средняя общеобразовательная школа**

сокращенное наименование : МБОУ Кичкинская СОШ

(в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1026100945639

Идентификационный номер налогоплательщика 6110003622

Место нахождения объекта защиты Россия, Ростовская область, Заветинский
район, с.Кичкино, ул.Школьная, д.15а

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый адрес юридического (физического) лица, которому принадлежит объект
защиты 347437 Россия, Ростовская область, Заветинский район, с.Кичкино,
ул.Школьная, д.15а
адрес электронной почты: kichkinsoh@rambler.ru,
тел/факс 8(863) 78-2-54-10

N п/п	Наименование раздела
I	<p>Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые уровни пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для допустимого значения уровня пожарного риска)</p>
	<p>оценка риска не проводилась</p>
II	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования <*>)</p>
	<p>1000 руб.</p>

III **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012)
2. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»
3. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
10. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»
11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
14. СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
15. СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
16. СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

17. СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
18. СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»
19. СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
20. СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
21. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
22. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»
23. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
24. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»
25. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
26. РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений»
27. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных установок».

1. В соответствии с п.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в организации *назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.*

2. В соответствии с п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. В соответствии с п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") *разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности* в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. Инструкции о мерах пожарной безопасности доведены до всех работников в ходе проведения противопожарных инструктажей.

4. В соответствии с п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") *на дверях помещений складского и технического назначения вывешены таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны* в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5. В соответствии с п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в организации *разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.*

6. В соответствии с п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") *в помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.*

7. В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") *помещения обеспечены огнетушителями.*

8. В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") *на каждый огнетушитель, установленный на объекте, разработан эксплуатационный паспорт и нанесены порядковые номера на корпуса.*

9. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальных журналах в соответствии с СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации":

- журнал технического обслуживания огнетушителей;
- журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;
- журнал учета огнетушителей на объекте.

10. В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

11. В соответствии с п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Направление движения к пожарному водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

12. Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями от 22 июня 2010 года)

13. В соответствии с п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в помещениях организации размещены планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

14. В соответствии с п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

15. В соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") эвакуационные пути и выходы всегда содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не блокированы).

16. В соответствии с п.74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") противопожарные расстояния между зданиями не загромождены.

17. В соответствии с п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N

390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарному водоему.

18. В соответствии с п.77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") прилегающая к зданию территория очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

19. В соответствии с п.102 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в учебных классах и кабинетах размещена только необходимая для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

22. В соответствии с п.103 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в учебных классах и кабинетах число парт (столов) соответствует количеству, предусмотренному проектом.

23. В соответствии с п.104 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") организованы и проводятся с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.


К декларации прилагаются:

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
2. Копия свидетельства о государственной регистрации
3. Копия приказа « О противопожарной безопасности» от 25.08.2016
4. Копия плана эвакуации

Настоящую декларацию разработал

Директор МБОУ Кичкинской СОШ
(Должность, фамилия, инициалы)




(Подпись)

Н.Г.Быченко