



Начальнику ОНД по Заветинскому району  
подполковнику внутренней службы  
Олейникову В.Н.

Информация об устранении нарушений требования пожарной безопасности

В связи с проведенными мероприятиями по надзору информирую Вас о проведении следующих мероприятий по устранению требований пожарной безопасности :

1. Согласно договора купли –продажи приобретены 3 огнетушителя (ОУ-2 – 1шт, ОУЗ –3- 2 шт. ) в Орловском районном отделении областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» договор от 19.04.2017 №62 ( копия прилагается)
2. Внесены исправления в приказы по организации по противопожарной безопасности ( копия прилагается).
3. Вывешена в котельной в исправленном виде табличка с указанием телефонов экстренного вызовов ( фото прилагается).
4. Установлена крышка на светильнике на улице в котельной, а также установлен плафон в бытовой комнате оператора котельной ( фото прилагается).
5. В Журнале учета инструктажей по противопожарной безопасности поставлены подписи сторожа Самойлова В.П. и учителя Харченко Т.И. ( копия прилагается)
6. Внесены записи в эксплуатационный журнал радиопередающего устройства.(копия прилагается)

В связи с нахождением на обучении в г. Ростове-на-Дону ответственных лиц Орловского ВДПО не выполнены следующие мероприятия:

1. Не установлена крышка на блоке радиопередающего устройства .Заказан новый прибор , договор и счет на оплату должен прийти в течение 29.04.2017, Установка будет произведена в срок до 15.05.2017

Директор МБОУ Кичкинской СОШ



Н.Г.Быченко